MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 191 (XXXV) — Nr. 940 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 18 octombrie 2023

SUMAR

Pagina

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile 3–59

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile*)

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 21 alin. (2) și al art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007;

c) Ordinul ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor nr. 299/638/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 4 mai 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 7 lit. e), f), g), h), k) și n) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(3) Începând cu data de 1 iulie 2027 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, iar până la această dată autoritatea competentă de gospodărire a apelor va realiza, potrivit prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman.

Art. 3. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Dan-Ștefan Chiru,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Adrian-Ioan Veștea
Ministrul afacerilor externe,
Luminița-Teodora Odobescu

București, 12 octombrie 2023.
Nr. 971.

*) Horărârea Guvernului nr. 971/2023 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 octombrie 2023 și este reprodusă și în acest număr bis.

ANEXĂ

NORME
de supraveghere, monitorizare și inspecţie sanitară a calităţii apei potabile

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1 - Prezentele norme de supraveghere, monitorizare şi inspecţie sanitară a calităţii apei potabile, denumite în continuare, norme, se aplică:
a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei;
b) instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile;
c) instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
d) apei potabile folosite în industria alimentară;
e) fântânilor publice de apă potabilă pentru folosinţă publică sau comercială.
Art. 2 – Pentru aplicarea prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
a) autorizare sanitară – potrivit definiției prevăzute la art. 1 lit. f) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
b) autorizaţia sanitară de funcționare - actul eliberat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, potrivit definiției prevăzute la art. 1 lit g) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare;
c) autorizaţia sanitară cu derogare - actul tehnic și juridic eliberat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, prin care sunt stabilite condițiile de funcţionare și parametrii pentru un sistem de aprovizionare cu apă pe perioada unei derogări, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman;
d) apa de masă - apa potabilă îmbuteliată, comercializată în sticle, cutii sau alte recipiente închise ermetic și care îndeplinesc cerințele prevăzute la art.11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, a cărei calitate este conformă cu cerințele actului normativ menționat și care provine din resurse de mediu specifice şi nu poate proveni din rețeaua de distribuție a unui sistem de alimentare cu apă a unei regiuni;
e) consumator - persoana care primeşte apă potabilă distribuită de un furnizor de apă potabilă;
f) derogare - aprobarea utilizării de apă destinată consumului uman care prezintă depășiri ale valorilor stabilite pentru parametrii chimici prevăzuţi în tabelul B din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
g) dezinfecţie - procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apă, astfel încât aceasta să corespundă cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

h) inspecţia sanitară - potrivit definiției prevăzute la art. 1 lit. a) din Normele privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
i) monitorizare operațională – programul de monitorizare a calității apei potabile realizat de către furnizorul de apă;
j) monitorizare de audit – programul de monitorizare a calității apei potabile efectuat de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
k) parametru - un microorganism sau o substanţă prevăzută în tabelele A, A1, B, D şi E din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din același act normativ;
l) parametru indicator - o caracteristică, un element, un microorganism sau o substanţă prevăzută în tabelul C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, pe baza căruia se determină modul de funcționare a instalațiilor de producție și distribuție a apei destinate consumului uman și se evaluează calitatea apei potabile, cu rol în identificarea deficiențelor din procesul de tratare a apei și instituirea măsurilor de corecție;
m) punct de amestec - locul în care apa tratată în scopul potabilizării, provenind din două sau mai multe surse, este combinată în condiţii tehnic controlate;
n) planul de siguranță a apei - cadrul de identificare a pericolelor, de evaluare a riscurilor și de management al riscului, împreună cu măsuri de control, de monitorizare, planuri pentru incidente și situații de urgență și procedurile aferente, întocmit și implementat în vederea furnizării unei ape sigure pentru consumul uman, astfel cum este prevăzut în Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
o) supravegherea sanitară - procesul de monitorizare, evaluare, expertiză sanitară și colectare sistematică de date cu privire la sistemele de producţie și/sau distribuţie a apei potabile, precum şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;
p) referat tehnic - documentul întocmit de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în urma documentaţiei depuse de către furnizorul de apă, care stă la baza procedurii de acordare a derogării;
q) incident - eveniment sau situație imprevizibilă sau neașteptată care poate cauza o calitate slabă a apei potabile și un risc pentru sănătatea umană;
r) zona de aprovizionare - o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată aproximativ uniformă;
s) rezervorul de înmagazinare - orice construcţie, alta decât cea aflată în incinta staţiei de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei cerinţe de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată şi stocată într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de înmagazinare individual;

ș) fântâna publică de apă potabilă - construcţia amplasată pe domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unui acvifer de apă, care serveşte la alimentarea cu apă a populaţiei şi care este destinată băutului, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice; finanţarea monitorizării calităţii apei potabile distribuite prin fântâna publică se asigură de către autorităţile administrației publice locale, urmând ca aceasta să suporte costurile aferente reactivilor, să asigurare conformarea la parametrii de calitate şi avertizarea în cazul neconformării la parametrii de calitate pentru fântâna publică;
t) fântâna individuală de apă potabilă - construcţia amplasată pe proprietatea privată a unei persoane fizice, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, deservind una sau mai multe gospodării.

Capitolul II
Monitorizarea calităţii apei potabile

Art. 3 - Apa potabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
Art. 4 - (1) La ieşirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii E. Coli, enterococi şi bacterii coliforme din probele prelevate trebuie să fie corespunzătoare cu cele prevăzute în tabelele A şi C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
(2) Apa potabilă trebuie să nu fie agresivă, respectiv să nu solubilizeze minerale conținute în materialele cu care vine în contact și, de asemenea, trebuie să nu producă un efect de coroziune a conductelor, fie prin lipsa completă a sărurilor minerale, fie printr-un exces de săruri minerale dizolvate, în special cloruri și sulfați. Apa agresivă și/sau corozivă reprezintă un risc de alterare a calității apei potabile prin mobilizarea substanțelor cu impact asupra sănătății din materialele care vin în contact cu apa potabilă;
Art. 5 - Furnizorii de apă identifică şi delimitează zonele de aprovizionare cu apă, respectiv teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, astfel încât monitorizarea calităţii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.
Art. 6 – (1) Furnizorii de apă întocmesc sau, după caz, revizuiesc în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuţie, conform următoarelor cerinţe:
a) înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ţinându-se seama de tipul de sursă de distribuţie: ieşirea din staţia de tratare, staţia de pompare, rezervor;
b) numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidenţa permanentă;
c) se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare;
d) zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distribuţie este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferenţe semnificative în calitatea apei din teritoriu;

e) în teritoriile în care variaţiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potenţiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la graniţe convenţionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuţie.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) servește la întocmirea și/sau adaptarea planurilor de siguranță ale apei astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din prezentele norme, precum și la documentația necesară autorizării sanitare sau obținerii vizei anuale;
Art. 7 - (1) Verificarea calităţii apei potabile se realizează conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 1 - 7 din anexa nr. 1 la prezentele norme și a art. 4 și anexei nr. 2 din Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă;
(2) Programele de monitorizare se întocmesc până la finalul anului în curs pentru anul următor de către furnizorul de apă și se supun avizării direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;
(3) Punctele de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București împreună cu furnizorul de apă şi sunt comunicate de către furnizor autorităţii administraţiei publice locale.
(4) Prin monitorizarea operațională se verifică periodic calitatea organoleptică, microbiologică şi chimică a apei potabile produse şi distribuite şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor prevăzuţi în art. 5 şi tabelele A, B, C și E din anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023.
(5) Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi la art. 5 și anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, inclusiv pentru parametrii suplimentari pentru care a fost luată decizia de monitorizare de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, precum și pentru parametrii prevăzuți în anexele 1-3 la Legea nr. 301/2015.
Art. 8 – (1) Furnizorii de apă prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, potrivit programului de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 1, 3 și 5, după caz, din anexa nr. 1 la prezentele norme, sau, dacă nu au capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Furnizorii de apă trebuie să asigure prelevarea și analizarea unei probe de apă de la ieşirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme, E. coli, enterococi, turbiditate și dezinfectantul rezidual după fiecare golire, curățare și dezinfecție și ori de câte ori apare o neconformitate în calitatea apei. In plus, frecvența de prelevare este stabilită de furnizorii de apă în funcție de capacitatea rezervorului și numărul de consumatori aprovizionați;
(3) Utilizarea cisternelor pentru aprovizionarea cu apă potabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) efectuarea spălării, curățării și dezinfecției înaintea umplerii pentru distribuție de către deținătorul cisternei;
b) utilizarea de cisterne confecționate din materiale notificate/avizate sanitar pentru utilizare în contact cu apa potabilă și folosite exclusiv pentru transportul apei potabile;
c) umplerea cisternei cu apă provenită doar din sisteme de producere si distribuție a apei potabile autorizate sanitar, monitorizată corespunzător și fără neconformități de calitate înregistrate;
(4) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București prelevează şi analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, precum și de la producătorii de apă de masă sau de la întreprinderile cu profil alimentar care folosesc apă din foraje proprii, conform programului de prelevare şi analiză prevăzut în tabelele 2, 4 şi 6 din anexa nr. 1 la prezentele norme.
Art. 9 - (1) In cadrul monitorizării operaționale, respectiv planurilor de siguranță a apei, furnizorii de apă vor efectua monitorizări suplimentare pentru orice parametru, organism ori substanță în situația în care există informaţii că acel element, microorganism sau substanţă, singur sau în combinaţie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerinţelor art. 4 și 5 din Ordonața Guvernului nr. 7/2023;
(2) Planurile de siguranță a apei sunt întocmite de furnizorii de apă și avizate de direcțiile de sănătate publică în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2721/2551/2727/2022.
(3) In cazul unor incidente datorate depășirii valorilor stabilite pentru parametrii de calitate ai apei potabile, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București impune furnizorului de apă frecvența de monitorizare pentru parametrul/parametrii respectivi, în funcție de gravitatea riscului asupra sănătății, frecvență ce va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;
Art. 10 - (1) In cazul în care există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 pe teritoriul unui județ ori a municipiului București sau unei părți a acestuia, şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană, direcția de sănătate publică a județului respectiv sau a municipiului București decide efectuarea unei monitorizări suplimentare.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București după caz, informează Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică asupra deciziei, în vederea aprobării parametrilor suplimentari potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
(3) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București poate efectua analize suplimentare și investigații în caz de situații cu risc asupra sănătății precum incidente, accidente de poluare, calamități naturale ori situații speciale, în cazul depășirii valorilor unor parametri cu impact asupra sănătății.
Art. 11 - (1) Anual, furnizorii de apă întocmesc programul de monitorizare și asigură prelevarea numărului de probe aferent monitorizării operaționale prevăzut în tabelul 1 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme, pentru analiza parametrilor prevăzuți în respectivul tabel.

(2) Furnizorii de apă pot reduce, cu aprobarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, numărul de probe de prelevat pentru un parametru/mai mulţi parametri din cei prevăzuți în anexa nr. 1 Tabelele B și C din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, faţă de numărul standard prevăzut în tabelul 1 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile:

a) evaluarea riscurilor realizată de furnizorul de apă nu a identificat riscuri semnificative care pot

determina o creștere a concentrației parametrului respectiv;

b) parametrul respectiv a fost monitorizat cu frecvența prevăzută în normele în vigoare pentru o perioadă de minimum 3 ani;

c) rezultatele obţinute la analiza probelor prelevate în perioada prevăzută la lit. b), de la punctele de

prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de aprovizionare sunt toate mai mici de 60% din valoarea parametrului prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

d) pentru furnizorii de apă care produc între 10 și 100 mc/zi, frecvența de prelevare pentru parametrii

din categoria B poate fi redusă de la o dată pe an la o dată la doi ani, numai în situația în care 2 ani consecutivi toţi parametrii sunt conformi cu valorile din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023 și frecvența de prelevare a fost respectată; această reducere nu se mai aplică în condițiile în care este integrată o nouă sursă de apă în sistemul de aprovizionare sau se efectuează modificări ale sistemului respectiv, potrivit prevederilor notei 5 din finalul tabelului 1 din cap. II al anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

(3) Pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme, clostridiun perfringens și număr de colonii la 22 și 37 de grade C nu pot fi aplicate reduceri ale frecvenței de monitorizare.

(4) În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la ieşirea din staţia de tratare va fi calculat proporţional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat şi în raport cu numărul standard. In cazul parametrului microcistina LR numărul de probe este stabilit prin ordinul ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 23 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

Art. 12 - Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea şi identificarea probelor de apă potabilă se realizează potrivit prevederilor ghidului prevăzut în cap. IV al anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 precum și potrivit prevederilor cap. III din prezentele norme;

Art. 13 - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se realizează numai de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii, potrivit procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ministerul Sănătăţii postează pe site-ul propriu lista laboratoarelor înregistrate pentru prelevarea şi analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare a calităţii apei potabile, şi o actualizează cu ocazia fiecărei noi înregistrări.

Art. 14 - (1) Laboratoarele prevăzute la art. 13 alin. (1) trebuie să transmită rezultatele analizelor în maximum 10 zile calendaristice de la data emiterii buletinelor de analiză, atât direcției de sănătate publică, cât şi furnizorului de apă; transmiterea acestora se face în maxim 24 de ore, în cazul în care rezultatele analizelor indică neconformități la parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și D din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7;
(2) Transferul de date între laboratoare şi direcțiile de sănătate publică se poate realiza şi în format electronic.
(3) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București transmite furnizorilor de apă rezultatele analizelor care se efectuează în laboratoarele proprii; furnizorii informează cel puțin anual unitățile administrativ-teritoriale și populația deservită cu privire la rezultatele monitorizării operaționale a calității apei potabile;
Art. 15 - (1) Furnizorii de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea operațională şi de audit, iar costurile pentru monitorizarea realizată de către laboratoarele direcţiilor de sănătate publică și ale Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, şi modalităţilor de plată sunt stabilite potrivit prevederilor Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului Bucureşti şi de către INSP, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2459/2022 ~~privind aprobarea~~, cu modificările ulterioare.
(2) În cadrul monitorizării calității apei potabile, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și furnizorii de apă pot analiza, prin laboratoarele INSP, acei parametri pentru care nu există capacitate de analiză proprie. r) zona de aprovizionare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată aproximativ uniformă;
Art. 16 - (1) Furnizorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încât să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condiţiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare şi analiză a probelor de apă potabilă în caz de neconformități ori incidente, cât și pentru analiza tendinței valorilor parametrilor de calitate ai apei potabile.
(2) Registrele de analiză se păstrează pentru o perioadă de minim 5 ani.

Capitolul III
Prelevarea şi analiza probelor de apă precum și evaluarea și gestionarea riscurilor

Art. 17 - Probele de apă trebuie prelevate din puncte de prelevare stabilite în concordanță cu punctele de conformitate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, uniform distribuite în spaţiu şi în timp pe perioada unui an, cu excepția parametrilor a căror concentrație în apa potabilă suferă o variație sezonieră.
Art. 18 In stabilirea punctelor de prelevare a probelor de apă și a distribuției prelevărilor, astfel încât acestea să fie reprezentative pentru calitatea apei furnizată pe întreg parcursul

unui an, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și furnizorii de apă iau în considerare următoarele criterii:
a) variațiile climatice sezoniere precum perioadele cu precipitații abundente ori perioadele secetoase și/sau pericolele identificate în cadrul evaluării riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare;
b) numărul de probe de prelevat, conform programului de monitorizare stabilit în funcție de volumul de apă produs zilnic într-o zonă de aprovizionare cu apă, exprimat în mc;
c) identificarea de către furnizorii de apă, în cadrul planurilor de siguranță a apei, a parametrilor pentru care se constată nerespectarea valorilor stabilite potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 și pentru care există riscul afectării sănătății populației, întrucât depășirile se datorează unei surse de poluare sau compoziției solului;
d) evaluarea de risc realizată de furnizorii de apă pentru sistemul de distribuție în cadrul Planului de Siguranță a Apei, denumit în continuare PSA stabilește punctele critice și frecvența de recoltare a probelor de apă, în funcție de: tipul procesului tehnologic de tratare, materialele din care sunt confecționate conductele, vechimea rețelei, complexitatea rețelei, numărul și localizarea avariilor înregistrate, punctele de consum care înregistrează discontinuități în distribuția apei, volumul de apă distribuit, variațiile de presiune a apei distribuite și numărul consumatorilor.
e) măsurile pentru reducerea sau eliminarea riscului de nerespectare a valorilor parametrilor precum: măsuri de eliminare a poluării sursei de apă și tehnici adecvate de tratare care să modifice natura sau proprietățile apei înainte să fie furnizată, înlocuirea materialelor utilizate în contact cu apa din sistemul de aprovizionare cu materiale notificate/avizate sanitar.
f) perioada în care s-au înregistrat valori crescute ale parametrilor de calitate ai apei potabile;
g) baza de date existentă din istoricul monitorizării sistemului de aprovizionare sau datele din literatura de specialitate în cazul parametrilor nou identificați, pentru care nu există o bază de date;
h) existența focarelor de boli cu transmitere hidrică în comunitățile din zona de aprovizionare cu apă;
i) unități publice cu consumatori sensibili precum spitale, cămine de bătrâni, centre pentru persoane cu dizabilități, centre de plasament.
Art. 19 - (1) Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare şi în orice alt punct stabilit conform prevederilor prezentelor norme;
(2) Punctele de prelevare trebuie să asigure corespondența cu punctele de conformitate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec, astfel încât să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în reţeaua de distribuţie sau pentru calitatea apei de masă îmbuteliate;
(3) Ieşirea din staţia de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate şi realizate astfel încât să asigure cerinţele de igienă pentru prelevare, fără completări sau inserţii şi care sunt făcute din materiale notificate/avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă.
(4) În situaţia în care un serviciu public de apă primeşte apă tratată de la un furnizor de apă, pentru a garanta calitatea apei distribuite, furnizorul de apă adăugă în programul

propriu de monitorizare un număr de probe de analizat la ieşirea din staţia de tratare şi la punctul operaţional de transfer, calculat în funcţie de volumul de apă transferat, conform tabelului 1 din anexa nr.1 la prezentele norme;
(5) In situaţia în care există furnizori de apă care deţin doar segmentul de captare şi tratare a apei potabile, iar distribuţia aparţine altor furnizori care aprovizionează zone din acelaşi judeţ sau din alte judeţe, furnizorul care tratează apa, va realiza un program de monitorizare operaţională a calităţii apei la ieşirea din staţia de tratare, constând în jumătate din numărul de probe prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la prezentele norme, calculat în funcţie de volumul de apă produs, în timp ce furnizorul/furnizorii care distribuie apa vor realiza programul de monitorizare operaţională conform tabelului nr. 1, calculat în funcţie de volumul de apă distribuit;
(6) Pentru realizarea programului de monitorizare de audit şi a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către asistenţii de igienă instruiţi în acest sens, sau de personalul de laborator din cadrul direcţiei de sănătate publică sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătăţii pentru a efectua prelevarea şi analiza probelor de apă potabilă, iar pentru monitorizarea operaţională prelevarea se realizează de către personalul de laborator din laboratorul propriu al furnizorului de apă sau laboratorul cu care furnizorul de apă a încheiat contract.
Art. 20 - (1) Cu excepţia apei distribuite din cisternă, la propunerea furnizorului de apă, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba prelevarea de probe din alte puncte ale sistemului de aprovizionare sau de la ieşirea din staţia de tratare dacă, furnizorul de apă demonstrează că nu există modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. Alegerea punctelor de prelevare, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023 se fundamentează în planurile de siguranţă a apei;
(2) In cazul monitorizării de audit, probele se prelevează numai din punctele de prelevare stabilite în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023;
(3) Pentru parametrii microbiologici prevăzuţi în tabelul A din anexa nr. 1 a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2023, cel puţin 75% din probele monitorizării operaţionale se prelevează de la punctele prevăzute la art. 6 alin. (1) din acelaşi act normativ;
(4) In cazul parametrului nitriţi, jumătate din probele monitorizării operaţionale se prelevează de la ieşirea din staţia de tratare şi jumătate de la robinetele din reţeaua de distribuţie, stabilite ca puncte de prelevare. Formula nitraţi/nitriţi se calculează pe baza rezultatelor analizei efectuate din aceeaşi probă de apă.
(5) Direcţia de sănătate publică poate impune furnizorului de apă monitorizări suplimentare şi/sau procedee suplimentare de tratare a oricărui alt parametru identificat în evaluarea riscurilor din bazinul hidrografic aferent captării sau din sistemul de aprovizionare, atât în punctele de monitorizare stabilite în programele de monitorizare, cât şi din orice alt punct decât cele stabilite, după caz.
(6) In situaţia în care se identifică, pe baza evaluării riscurilor din bazinul hidrografic sau din sistemul de distribuţie un risc de afectare a calităţii apei potabile şi/sau un risc asupra sănătăţii populaţiei aprovizionate produs de o substanţă sau compus care nu este inclusă în Anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informează Ministerul Sănătăţii şi INSP şi solicită stabilirea unei valori pentru parametrul identificat. După aprobarea parametrului

suplimentar conform art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București impune monitorizarea parametrului respectiv, conform unui calendar stabilit prin consultarea cu INSP;
Art. 21 - (1) În cazul în care distribuţia apei potabile se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate în punctul de curgere a apei din cisternă.
(2) În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitenţe în distribuţie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate de către furnizorul de apă cu o frecvenţă mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuţia este intermitentă şi la interval de 48 de ore după reluarea distribuţiei.
(3) În situaţia prevăzută la alin (2), în cazul în care la 48 de ore de la reluarea distribuţiei nu se constată neconformităţi ale parametrilor de calitate ai apei potabile, se reia programul de monitorizare stabilit în baza tabelului nr. 1 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme.
(4) În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, enterococi, turbiditate, pH, conductivitate, şi clor rezidual liber, urmând ca la 48 de ore să fie analizaţi toţi parametrii indicatori.
(5) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane sau din surse subterane aflate sub directa influență a apelor de suprafață va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan, cu controlul în apa subterană, de către autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor împreună cu furnizorii de apă, a parametrilor fier şi mangan, în situaţia în care există depăşiri datorate fondului natural.

Art. 22 (1) Evaluarea și gestionarea riscurilor din sistemele de distribuție se realizează de către furnizorii de apă care produc cel puțin 1000 de mc de apă/zi sau aprovizionează minimum 5000 de locuitori, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării regionale, lucrărilor publice și administrației nr. 2721/2551/2727/2022;
(2) Incepând cu anul 2028, evaluarea și gestionarea riscurilor din sistemele de distribuție se realizează de către toți furnizorii de apă care produc cel puțin 100 mc de apă/zi sau aprovizionează minim 500 de locuitori, pe baza rezultatelor evaluării și gestionării riscurilor din bazinele hidrografice, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
(3) In evaluarea și gestionarea riscurilor trebuie să se aibă în vedere adecvarea proceselor de tratare la calitatea apei supusă potabilizării și la variațiile de calitate ale acesteia;
(4) Condițiile limitatoare particulare care fac obiectul art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, pentru care furnizorii de apă pot întocmi planuri de siguranță a apei adaptate condițiilor specifice, sunt:
a) constrângeri geografice precum: regiuni deluroase ori muntoase unde există dificultăți în transportul și distribuția apei, regiuni aride care înregistrează deficit de apă, regiuni cu soluri contaminate, zone cu risc de inundații, alunecări de teren;

b) constrângeri de accesibilitate: gospodării izolate unde nu există infrastructură pentru furnizarea apei potabile, comunități dezavantajate economic pentru care este depășită rata de suportabilitate în sensul prevăzut de Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gospodării cu grad redus de branșare/conectare la sistemul de alimentare cu apă, gospodării din zone calamitate;
(5) La întocmirea planurilor de siguranță a apei, furnizorii de apă care operează în zone cu constrângeri geografice și accesibilitate limitată, vor avea în vedere următoarele elemente:
a) identificarea surselor de apă adecvate pentru potabilizare și evaluarea disponibilității acestora pentru captarea, stocarea și distribuția apei;
b) folosirea unor tehnologii adecvate pentru captarea, stocarea și distribuția apei precum execuția de foraje/puțuri și construirea de baraje și rezervoare pentru stocarea și distribuția apei în zonele în care resursele sunt limitate;
c) măsuri de gestionare a riscurilor și elaborarea de planuri de urgență în zonele vulnerabile la dezastre naturale precum inundații, alunecări de teren, secetă, incendii de vegetație, cu scopul minimizării impactului acestor evenimente asupra sistemului de aprovizionare cu apă.

Capitolul IV
Parametrii privind radioactivitatea apei potabile

Art. 23 - (1) Atât pentru sursele noi de apă potabilă, cât şi pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecvenţa de prelevare este cea prevăzută în anexa nr. 2, la pct. 6 din tabelul 2.1 din Legea nr. 301/2015;
(2) Pentru apa destinată consumului uman îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării frecvenţa minimă de prelevare este cea prevăzută în anexa nr. 2, pct. 6 tabelul 2.1 din Legea nr. 301/2015 cu mențiunea că volumul de apă produs reprezintă în acest caz volumul de apă îmbuteliată;
(3) În cazul surselor aflate pe canalul Dunăre - Marea Neagră unde se face determinarea de tritiu, frecvenţa de prelevare este lunară.
Art. 24 - (1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri:
a) se determină conţinutul radioactiv prin măsurarea activităţii alfa şi beta globale a probei conform metodelor validate;
b) dacă valoarea obţinută pentru activitatea beta globală este mai mare decât 1,0 Bq/l, din această valoare se scade aportul ^{40}K rezultând activitatea beta reziduală;
c) pentru determinarea ^{40}K se recomandă o metodă de analiză chimică a potasiului stabil, realizată prin spectrofotometria cu absorbţie atomică sau analiza specifică de ioni, având o sensibilitate de măsurare de 1 mg K/l; activitatea ^{40}K se calculează folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil;
d) doza efectivă totală de referinţă, denumită în continuare DETR, se monitorizează potrivit dispozițiilor anexei nr. 2 pct. 4 din Legea nr. 301/2015;

e) dacă valoarea activităţii alfa globală este mai mare 0,1 Bq/l sau dacă activitatea beta reziduală depăşeşte 1,0 Bq/l, este necesară analiza radionuclizilor specifici, conform tabelul 3.1.din anexa nr. 3 la Legea nr. 301/2015;
f) se determină conţinutul radioactiv specific conform metodelor de analiza standardizate, pe baza căruia se calculează doza efectivă totală de referinţă DETR potrivit prevederilor pct. 2 din anexa nr. 3 la Legea nr. 301/2015, folosindu-se coeficienții pentru calculul dozei la ingestie a radionuclizilor prevăzuți în tabelul A din anexa nr. 2 la Normele privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 145/2018. Valorile care depășesc nivelul de referință de 0,1 mSv/an implică continuarea monitorizării apei potabile potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 301/2015;
g) se determină parametrii radon și tritiu, a căror valori sunt stabilite în Tabelul 1.1 din anexa 1 la Legea 301/2015;
h) concentrația radonului în apa potabilă se monitorizează conform specificațiilor prevăzute la anexa nr. 2, pct. 2 la Legea nr. 301/2015, iar valoarea obţinută se compară cu valoarea prevăzută în Tabelul 1.1 din anexa 1 la Legea 301/2015. Pentru a determina amploarea şi natura expunerilor probabile la radonul din apa potabilă provenită din surse de apă subterană şi puţuri din diferite zone geologice, conţinutul de radon se monitorizează în apa potabilă pentru toate zonele de aprovizionare cu apă pentru o perioadă de minimum 5 ani consecutivi.
i) parametrul tritiu se monitorizează doar în cazul în care o sursă antropică de tritiu este prezentă în aria bazinului hidrografic. Tritiul se determină conform metodelor standardizate, iar valoarea obţinută trebuie să se încadreze sub nivelul de referință al parametrului potrivit prevederilor din tabelul 1.1. din anexa nr. 1 la Legea nr. 301/2015;
(2) Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;
b) data recoltării probei (oră, zi, lună, an);
c) metoda analitică folosită;
d) radionuclizii identificaţi şi concentraţia activităţii per radionuclid (Bq/l);
e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală).
(3) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se realizează conform dispozițiilor anexei nr. 2 la Legea 301/2015.
Art. 25 - Criteriile pentru interpretarea datelor de monitorizare a parametrilor de radioactivitate şi modul de acţiune sunt prezentate în tabelul 7 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme.

Capitolul V
Măsurile de remediere

Art. 26 – (1) Furnizorul de apă are obligația de a asigura monitorizarea operațională, conformarea la parametrii de calitate ai apei potabile și de a întreprinde toate măsurile necesare în acest sens;

(2) În situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, în punctele de prelevare stabilite conform ordonanței, furnizorul de apă are obligaţia să respecte procedura menţionată în prezentul articol.
(3) Furnizorii de apă potabilă trebuie să informeze de îndată direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București şi autoritatea administrației publice locale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale despre neconformităţile constatate, precum şi despre planul măsurilor de remediere. Termenele propuse de furnizor trebuie evaluate de direcția de sănătate publică astfel încât să nu determine apariţia unui risc pentru sănătatea populaţiei aprovizionate cu apă potabilă.
(4) Furnizorii de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea și eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea calității apei, după cum urmează:
a) să identifice toţi parametrii de calitate care nu respectă valorile stabilite în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și în anexele la Legea nr. 301/2015;
b) să identifice cauzele neconformităţii pentru fiecare parametru;
c) să suplimenteze programul de monitorizare cu privire la parametrul/parametrii neconformi;
d) să stabilească și să aplice măsurile de remediere ce se impun în vederea eliminării cauzei/cauzelor identificate și restabilirii calității apei, acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană;
(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul furnizorilor de apă care deţin autorizaţie sanitară cu derogare pentru orice neconformitate, inclusiv pentru parametrul pentru care s-a acordat derogarea, când acesta depășește valoarea stabilită prin derogare.
(6) Furnizorul de apă transmite de îndată autorităţilor menţionate la alin. (3) constatările şi concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menţionând următoarele:
a) posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificaţi ca fiind neconformi;
b) acţiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuţie interioară sau de modul de întreţinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectaţi, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023. In zonele de aprovizionare din mediul rural, furnizorul de apă colaborează cu unitatea administrației publice locale în remedierea neconformităților datorate sistemului de distribuție interioară din cadrul școlilor și unităților sanitare;
(7) În situaţia în care furnizorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia, acesta trebuie să informeze consumatorii despre natura deficienţelor şi măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză; în cazul unităților publice care dețin rezervoare proprii de înmagazinare, furnizorul de apă consiliază și asistă administratorul unității în curățarea, întreținerea și exploatarea rezervorului, astfel încât acesta să nu constituie un factor de alterare a calității apei potabile furnizate;
(8) În situaţia în care se înregistrează o neconformitate pentru parametrii plumb sau cupru, furnizorul de apă ia măsuri de înlocuire a ţevilor din sistemul de distribuţie exterioară, dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficienţele înregistrate sau informează locatarii cu privire la evaluarea riscurilor determinate de

sistemul de distribuție interioară în situația în care plumbul sau cuprul nu provin din sistemul de distribuție exterioară;
(9) În situaţia în care calitatea apei potabile nu corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, din cauza deteriorării temporare a calităţii sursei de apă, autoritatea de gospodărire a apelor stabilește măsurile care trebuie aplicate în scopul asigurării calităţii apei la sursă împreună cu autoritatea administraţiei publice locale și furnizorul de apă și informează de îndată direcția de sănătate publică cu privire la eveniment și la măsurile stabilite;
(10) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București analizează neconformitatea raportată și măsurile de remediere propuse și stabilește măsurile preventive de protecție a sănătății pentru populația aprovizionată, în cazul în care depășirea valorilor stabilite pentru parametrul/parametrii neconformi prezintă un pericol pentru sănătate și comunică aceste măsuri atât furnizorului de apă, cât și autorității administrației publice locale. Furnizorul postează măsurile comunicate de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București pe propria pagină de internet, în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 4 lit.A pct.4 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
(11) In situația apariției unor incidente cu risc asupra sănătății care pot fi legate de sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, reprezentanții direcției de sănătate publică aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 și prezentele norme, luând în considerare și metodologia privind Sistemul de supraveghere, avertizare, intervenție și raportare în cazul bolilor asociate apei, disponibilă pe pagina web a Ministerului Sănătății și elaborată în aplicarea Protocolului Apa și Sănătatea, ratificat de România prin Ordonanța Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, aprobată prin Legea nr. 228/2000;
(12) Pe domeniul public și pe domeniul privat cu acces liber pentru public nu poate fi utilizată distribuţia de apă pentru consum uman din instalaţii individuale prevăzute cu rezervoare.

Capitolul VI
Derogarea

Art. 27 (1) La solicitarea furnizorului de apă direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București pot acorda derogări de la parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 tabel B ori parametrii suplimentari stabiliți potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 exclusiv pentru situațiile prevăzute la art. 15, alin. (1), lit. a)-c) din acelaşi act normativ;
(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București se asigură că nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei în zona respectivă;
(3) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București stabilește valoarea pentru parametrul/parametrii pentru care se solicită derogarea astfel încât

concentrația parametrului/parametrilor respectivi să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea umană;
(4) Perioada maximă pentru care poate fi acordată derogarea este de 3 ani;

Art. 28 - (1) In vederea obținerii derogării, furnizorul de apă depune la direcția de sănătate publică a județului în care distribuie apă un dosar care conține următoarele documente:
a) cerere de acordare a derogării prevăzută în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1 la prezentele norme;
b) zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea, pentru care se specifică: numele, codul, coordonatele geografice, volumul total de apă raportat în mc/zi, populaţia rezidentă din zona de aprovizionare cu apă;
c) datele de identificare ale furnizorului de apă;
d) parametrul sau parametrii pentru care se solicită derogarea;
e) perioada pentru care se solicită derogarea;
f) motivele pentru care se solicită derogarea, în concordanță cu situațiile prevăzute la art. 15, alin. (1), lit. a)-c) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și precizarea cauzelor care au condus la depășirea valorii parametrului/parametrilor;
g) descrierea sistemului de tratare şi distribuţie a apei şi cantitatea medie de apă distribuită zilnic în zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea;
h) estimarea numărului maxim de consumatori afectaţi şi lista unităţilor de industrie alimentară şi a obiectivelor de interes public, cum sunt unităţile de învăţământ, asistenţă medicală, instituţii socioculturale, restaurante, în care apa este furnizată direct publicului;
i) rezultatele monitorizării anterioare demonstrate prin buletine de analiză, pentru o perioadă de 3 ani pentru situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, care să justifice acordarea derogării: numărul de analize efectuate, valoarea minimă, medie, mediană şi maximă pentru parametrul/parametrii pentru care se solicită derogarea. Analizele trebuie să fie efectuate într-un laborator înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile al Ministerului Sănătăţii conform Ordinului ministrului sănătății nr.764/2005;
j) planul măsurilor de remediere necesare cuprinzând calendarul lucrărilor, estimarea costurilor lucrărilor şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea eficienţei măsurilor aplicate;
k) studiul de evaluare a riscurilor pentru sănătate datorate nerespectării valorii pentru parametrul/parametrii chimici pentru care se solicită derogarea. Studiul este elaborat la solicitarea producătorului de apă de către INSP prin structurile sale şi va conţine informaţii cu privire la populaţia la risc, valoarea maximă recomandată până la care se poate accepta derogarea pentru fiecare parametru, perioada recomandată pentru derogare.
(2) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti la care a fost depusă cererea de derogare elaborează, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete, un referat tehnic, care conține următoarele informații:
a) datele de identificare ale furnizorului de apă potabilă;
b) zona de aprovizionare pentru care se acordă derogarea, pentru care se specifică numele, codul, coordonatele geografice, volumul total de apă furnizat în mc/zi, populaţia rezidentă din zona de aprovizionare cu apă;
c) populaţia deservită şi numărul de consumatori afectaţi;

d) informaţii privind numărul de unităţi de industrie alimentară şi de obiective de interes public afectate;
e) motivele solicitării derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute, şi riscul asupra sănătăţii populaţiei din zona de aprovizionare afectată;
f) rezoluţia privind acordarea sau respingerea derogării, însoţită de valoarea stabilită pentru perioada derogării pentru fiecare parametru, în unităţile de măsură prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, dacă s-a decis acordarea derogării;
g) perioada pentru care se acordă derogarea pentru fiecare parametru aprobat.
h) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare şi termenele de execuţie;
i) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare, care să prevadă controale mai frecvente decât în perioada anterioară acordării derogării;
j) măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectaţi;
k) măsuri recomandate grupelor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc;
l) comunicatul pentru informarea populaţiei asupra acordării derogării;
m) dacă nu se acordă derogarea, motivele pentru care cererea este respinsă;
n) data la care încetează derogarea.
(3) Dacă direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în urma evaluării documentaţiei depuse, consideră că are nevoie de informaţii suplimentare pentru luarea deciziei referitoare la derogare, solicită date suplimentare de la furnizor.
(4) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București verifică dacă motivul pentru care se solicită derogarea se încadrează într-una din situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) și respinge derogarea dacă se constată o situație diferită;
(5) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informează furnizorul de apă, în termen de 15 zile de la depunerea dosarului complet, asupra deciziei luate şi, în cazul acordării derogării, eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare cu derogare, valabilă pentru perioada derogării, sau o notificare privind acordarea derogării în situația în care furnizorul înregistrează neconformități care nu permit autorizarea sanitară a sistemului de producere și distribuție a apei destinate consumului uman.
(6) Autorizația sanitară cu derogare va conține o anexă care cuprinde următoarele informații:
a) motivele derogării;
b) parametrul/parametrii pentru care se acordă derogarea;
c) rezultatele relevante ale monitorizărilor anterioare: numărul de analize din ultimul an, valoarea maximă, minimă și mediană înregistrată;
d) valoarea/valorile stabilite prentru perioada derogării;
e) zona de aprovizionare cu apă;
f) volumul de apă furnizată în mc/zi;
g) programul de monitorizare impus prin derogare;
h) rezumatul planului de măsuri cuprinzând calendarul lucrărilor, costurile estimate și termenele de execuție;
i) durata derogării.
Art. 29 Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi centrele regionale de sănătate publică colaborează cu Administraţia Naţională "Apele

Române", respectiv administraţiile bazinale de apă la stabilirea valorii maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea, în situaţia în care este deteriorată calitatea sursei de apă potabilă.

Art. 30 Cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de derogare, furnizorul de apă prezintă direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un bilanţ pe baza căruia respectiva autoritate constată dacă măsurile de remediere propuse la acordarea derogării au fost implementate, dacă au fost respectate termenele și dacă parametrul/parametrii pentru care a fost acordată derogarea au atins valorile stabilite în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

Art. 31 - (1) In situații bine întemeiate precum întârzieri în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene/de la bugetul de stat neimputabile furnizorului de apă, producerea unor calamități, dezastre, situații speciale sau accidente cu urmări deosebit de grave, furnizorul de apă, odată cu depunerea bilanțului prevăzut la art. 30, poate solicita direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, eliberarea unei noi derogări, probând cu documente situația care a dus la întârziere;

(2) O a doua derogare, nu poate fi solicitată sau acordată în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) din Ordonața Guvernului nr. 7/2023 și nu poate avea o durată mai mare de 3 ani;

(3) Pentru cea de a doua derogare, furnizorul va întocmi un memoriu justificativ prin care va expune motivele pentru care nu a atins conformarea în perioada primei derogări, precum și documentele justificative în copie;

(4) Documentele care se depun la direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București pentru obținerea celei de-a doua derogări sunt cele preăzute la art. 28 alin. (1); rezultatele monitorizărilor anterioare cuprind perioada primei derogari;

(5) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti la care este depusă cererea de derogare elaborează, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete, un referat tehnic, care conține informațiile prevăzute la art. 28 alin. (2), la care anexează bilanțul prevăzut la art. 30 și concluziile analizei acestuia;

(6) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt transmise, pentru evaluare către INSP. In termen de maximum 15 zile de la primirea documentelor, INSP transmite acordul ori observațiile sale către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;

(7) In cazul acordării derogării, direcția de sănătate publică informează producătorul sau distribuitorul de apă, asupra deciziei luate şi eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare cu derogare, valabilă pentru perioada derogării;

(8) Bilanțul primei derogări împreună cu motivele care justifică acordarea celei de a doua derogări sunt transmise de către INSP Ministerului Sănătății pentru informarea Comisiei Europene asupra derogării acordate.

(9) Tarifele privind serviciile de asistență de sănătate publică acordate în vederea derogărilor de la parametrii chimici ai apei potabile conform prevederilor art. 27 alin. (1) sunt prevăzute în Tabelul din Secțiunea a 3- a anexei nr. 1 la prezentele norme.

Art. 32 - (1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1), dacă direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București apreciază, pe baza monitorizărilor efectuate în ultimele 12 luni, că depășirea valorii parametrului pentru care se solicită derogare este

nesemnificativă, iar furnizorul de apă își asumă că acțiunile de remediere stabilite în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, permit conformarea în cel mult 30 de zile, se acordă o derogare simplificată, care va menționa valoarea stabilită pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.
(2) Derogarea prevăzută la alin. (1) nu poate fi acordată în situația în care parametrul chimic a fost neconform pe o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimilor 12 luni;
(3) Direcția de sănătate publică apreciază oportunitatea informării populației cu privire la derogarea acordată în conformitate cu alin. (1).

Capitolul VII
Modificarea calităţii apei potabile în reţeaua de distribuţie

Art. 33 - (1) Materialele utilizate în sistemele de producere a apei destinate consumului uman, în sistemele publice de distribuţie şi în sistemele de distribuţie interioară aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să afecteze calitatea apei potabile.
(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele A1, B, C şi D din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 şi nu trebuie să genereze direct sau indirect un risc pentru sănătatea umană.
(3) Folosirea şi introducerea de substanţe chimice/amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă trebuie notificate/avizate sanitar conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 34 - (1) Sistemele publice de distribuţie a apei potabile precum și sistemele de distribuție interioară a apei potabile trebuie proiectate, realizate şi întreţinute astfel încât să împiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziţi ori substanţe ce constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel încât să nu mai fie corespunzătoare cerinţelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
(2) Sistemele de distribuţie în condiţii normale de întreţinere trebuie să asigure circulaţia apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curăţate, spălate, golite şi dezinfectate;
(3) Componentele reţelelor de distribuţie trebuie golite, curăţate, spălate şi dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remedier;
(4) Furnizorul de apă și beneficiarii instalațiilor de aprovizionare cu apă destinate publicului trebuie să controleze eficienţa operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie, precum şi calitatea apei după instalare şi după orice fel de intervenţie în reţea, susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Furnizorul de apă trebuie să aibă evidenţa acestui control;
(5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuţie trebuie golite, curăţate, spălate şi dezinfectate cel puţin o dată pe an. Furnizorul de apă trebuie să aibă evidenţa acestor operaţii;

(6) Frecvența operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie trebuie inclusă și fundamentată în planurile de siguranță a apei;
(7) Furnizorul de apă trebuie să anunţe direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București şi unitatea administrativ-teritorială asupra operaţiilor de dezinfecţie preconizate a se realiza în timpul exploatării sistemului de distribuţie;
(8) Partea din reţeaua de distribuţie destinate altei folosinţe decât consumul uman trebuie marcată. Orice parte din reţea accesibilă publicului şi furnizând o apă cu altă destinaţie decât consumul uman trebuie semnalată, cu avertizarea pericolului de folosire;
(9) Produsele întrebuinţate la curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare şi a sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare, trebuie să fie avizate/autorizate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide şi Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;
(10) Evacuarea apei utilizate la spălarea şi dezinfecţia sistemelor de distribuţie sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate;
Art. 35 - (1) Reţelele de distribuţie interioară nu trebuie să perturbe funcţionarea reţelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în reţelele particulare de distribuţie atunci când în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare;
(2) Pentru a nu afecta calitatea apei potabile distribuită de un furnizor de apă, în unități care furnizează apă publicului se interzice orice legatură sau interconectare între sistemele publice de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă din surse proprii;
Art. 36 – Sistemele complementare de tratare a apei pot fi montate pe reţelele de distribuţie interioară, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
a) produsele şi procedeele de tratare complementară sunt notificate/avizate sanitar conform Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012 cu modificările și completările ulterioare;
b) produsele şi procedeele de tratare complementară trebuie însoţite de instrucţiuni de folosire şi de informare a consumatorului;
c) după tratarea complementară, apa nu trebuie să devină agresivă sau corozivă.
Art. 37 (1) În sistemul de distribuţie a apei potabile se folosesc numai materiale care îndeplinesc condițiile impuse de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 cu modificările și completările ulterioare și de actele de punere în aplicare elaborate de Comisia Europeană pentru a stabili cerințele minime de igienă specifice pentru materiale utilizate în contact cu apa destinate consumului uman conform dispozițiilor Directivei (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, și sunt avizate/notificate de către Comisiile pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, stabilite potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare;

(2) In activitatea de stabilire a conformității produselor, materialelor și substanțelor/ amestecurilor care vin în contact cu apa potabilă, Comisiile prevăzute la alin. (1) iau în considerare principiile prevăzute în Anexa V din Directiva 2020/2184;
Art. 38 - Furnizorii de apă sunt obligaţi să asigure în permanenţă supravegherea calităţii apei potabile distribuite prin:
a) inspecţia periodică a instalaţiilor;
b) programul operațional de monitorizare efectuat în punctele determinate în funcţie de riscurile identificate;
c) verificarea eficienţei procedeelor de tratare și dezinfecţie şi precum și controlul produşilor secundari de dezinfecţie;
d) evidenţa tuturor informaţiilor privind supravegherea sistemului, ca parte a documentării planurilor de siguranță a apei.

Capitolul VIII
Informarea şi raportarea

Art. 39 - (1) Furnizorii de apă trebuie să pună la dispoziţie direcției de sănătate publică şi autorității administrației publice locale rezultatele supravegherii calităţii apei potabile distribuite şi orice informaţie cu privire la calitatea apei potabile;
(2) In vederea îndeplinirii cerințelor de raportare, furnizorii de apă sunt obligaţi să raporteze autorităţilor menţionate la alin. (1) orice incident legat de apa potabilă care reprezentă un risc potenţial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectaţi sau nu parametrii de calitate, în cazul în care pericolul s-a menţinut timp de peste 10 zile consecutive, menționând numărul de persoane afectate;
(3) La finalul fiecărui an furnizorii de apă trebuie să prezinte direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București un bilanţ referitor la lucrările realizate.
Art. 40 - (1) Furnizorii de apă potabilă care nu intră sub incidența obligativității de a întocmi planul de siguranță a apei trebuie să întocmească şi să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să conţină:
a) denumirea zonei;
b) denumirea fiecărei staţii de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă;
c) numărul populaţiei din zona de aprovizionare;
d) condiţiile de autorizare sanitară;
e) acţiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 şi cu condiţiile de autorizare sanitară cu derogare, după caz;
f) rezultatele programului de monitorizare;
g) orice altă înregistrare necesară.
(2) Furnizorul de apă înregistrează:
a) datele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) ca intrări primare;
b) datele prevăzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunoştinţă a acestora;
c) datele prevăzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a acestora.

(3) Furnizorii de apă trebuie să revizuiască şi să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) cel puţin o dată pe an. Registrul poate fi întocmit fizic sau în format electronic.
(4) Furnizorii de apă păstrează evidenţa anuală prevăzută la alin. (3) pe o perioadă de cel puţin 5 ani.
Art. 41 – (1) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza datelor raportate de furnizorii de apă și a rezultatelor monitorizării de audit întocmesc şi publică anual pe site-ul instituției, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, raportul privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;
b) informaţiile privind neconformitățile calității apei potabile, posibilele efecte asupra sănătății ale neconformităților înregistrate, măsurile de remediere adoptate, măsurile preventive de protecție a sănătății consumatorilor impuse în aceste cazuri, incidentele legate de apa potabilă precum și derogările acordate;
c) situaţia calității apei potabile pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se în primul trimestru al anului următor.
(2) Furnizorii de apă potabilă publică pe site-urile proprii informații pentru public cuprinzând:
a) informații privind întreruperile în furnizarea apei potabile și cauza acestora;
b) informații privind măsurile de remediere care se impun a fi adoptate, respectiv măsurile de remediere adoptate de către furnizor și/sau de către consumatori;
c) informațiile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

Capitolul IX
Norme privind măsurile de protecție a sănătății populației care consumă apă din sistemele care fac obiectul art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023

Art. 42 – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura monitorizarea calității apei din fântânile publice și izvoarele publice și de a întreprinde măsurile de asigurare a unei calități corespunzătoare a acestor tipuri de apă, potrivit prevederilor art. 21-27 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Monitorizarea fântânilor publice şi izvoarelor publice se realizează de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cel puțin o dată pe an, pentru verificarea conformării la parametrii: bacterii coliforme, E. Coli, enterococi, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitraţi, nitriţi, pesticide şi orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către direcția de sănătate publică.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale identifică şi întocmesc, o evidenţă a tuturor surselor de apă destinate consumului uman, cum sunt fântâni publice, fântânile individuale declarate de către cetăţenii care le deţin în proprietate, izvoare, captări locale - drenuri, foraje, precum şi alte asemenea surse de apă destinate consumului uman, ce aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale respective, inclusiv

pentru sursele de apă proprii unităților de învățământ care furnizează mai puțin de 10 mc/zi şi o actualizează anual; această evidenţă este adusă la cunoştinţa direcției de sănătate publică în vederea întocmirii planului de monitorizare a calităţii apei potabile.
(4) La evaluarea şi inspecţia sanitară a surselor de apă destinate consumului uman prevăzute la alin. (3) se utilizează fişa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(5) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (2) sunt suportate de unitatea administrativ-teritorială din care face parte localitatea respectivă.
(6) Tarifele şi modalităţile de plată sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2.459/2022, cu modificările și completările ulterioare;
(7) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București va transmite autorității administrației publice locale rezultatele analizelor şi măsurile ce se impun dacă este cazul, inclusiv cele de avertizare a populaţiei.
(8) Unitatea administrativ-teritorială va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calităţii apei din fântânile și izvoarele publice, în conformitate cu prevederile cap. II și III din Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 cu modificările si completările ulterioare, în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme și nitrați sunt mai mari decât cele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și va informa medicii de familie asupra valorilor acestor parametri.
(9) Unitatea administrativ-teritorială va asigura avertizarea populaţiei prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierilor "apa este bună de băut" sau "apa nu este bună de băut" sau "apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici", după caz.
(10) Medicii de familie din localităţile în care apa din fântânile şi izvoarele publice sau din sistemul de distribuție centralizată are o calitate necorespunzătoare, trebuie să informeze pacienţii asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de băut şi asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății.
(11) În cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice ori din sistemele de aprovizionare care distribuie sub 10 mc/zi sau aprovizionează mai puțin de 50 de persoane are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege, unitatea administrativ-teritorială este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari şi copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează, în lipsa unei surse alternative de apă potabilă.
Art. 43 - (1) Calitatea apei din fântânile şi instalaţiile individuale de apă de folosinţă familială aflate pe domeniul privat, este verificată pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliţi prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, de către direcția de sănătate publică, la cererea proprietarului;
(2) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de către solicitant.
Art. 44 – (1) Calitatea apei din întreprinderile cu profil alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, care dețin sursă proprie de aprovizionare cu apă se analizează cu frecvenţa prevăzută în tabelele nr. 5 şi

6 din anexa nr. 1 la prezentele norme, calculată în funcţie de volumul de apă folosit în unităţile respective;
(2) Programele de monitorizare a calității apei potabile prevăzute la alin. (1) se întocmesc până la finalul anului în curs pentru anul următor și se supun avizării direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;

Capitolul X Sancțiuni

Art. 45 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de apă:
a) netransmiterea de către furnizorii de apă, către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare ANRSC, a balanței/bilanțului apei și a planului de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, în vederea realizării evaluării nivelurilor pierderilor de apă la nivel național și a potențialului de îmbunătățire a reducerii pierderilor de apă prevăzute în legislația secundară menționată la art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
Art. 46 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
a) Neasigurarea de către furnizorii de apă a conformării la parametrii de calitate ai apei potabile prevăzuți în art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
b) Neefectuarea periodică de către furnizorul de apă a monitorizării operaționale a apei potabile, conform programului de monitorizare a calității apei potabile avizat de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) și alin. (4) și art. 8 alin. (1) si alin. (2) din prezentele norme.
c) Nerespectarea de către furnizorul de apă a măsurilor de interzicere sau restricționare a utilizării apei potabile dispuse de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
d) Nerespectarea de către furnizorul de apă a condițiilor impuse prin derogarea acordată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (6) lit. g) și h).
e) Nerespectarea de către furnizorul de apă a frecvenței de monitorizare pentru parametrul/parametrii stabilit/stabiliți de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în cazul unor incidente datorate depășirii valorilor stabilite pentru parametrii de calitate ai apei potabile art. 9 alin. (3) din prezentele norme.
f) Nerespectarea de către furnizorii de apă a măsurilor de supraveghere a calității apei potabile, conform prevederilor art. 38 din prezentele norme.
Art. 47 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
a) Neefectuarea de către furnizorul de apă a monitorizării substanțelor sau compușilor incluși în lista de supraveghere prevăzută la art. 13 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, potrivit prevederilor ordinului ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 23 alin. (2) din același act normativ.

b) Neinformarea, de îndată, de către furnizorul de apă, a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București de sănătate publică şi a autorității administrației publice locale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale asupra neconformităţilor constatate, precum și asupra planului și termenelor de remediere potrivit prevederilor art. 26 alin. (4) și (6) din prezentele norme.
c) Neinformarea de către furnizorul de apă a consumatorilor afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătate şi cauza sa, precum și cu privire la parametrul/parametrii neconform/neconformi şi la măsurile de remediere întreprinse.
d) Neidentificarea și/sau nedelimitarea de către furnizorul de apă a zonei/zonelor de aprovizionare cu apă conform prevederilor art. 6 din prezentele norme.
e) Nerespectarea de către furnizorul de apă a deciziei de monitorizare a parametrilor suplimentari stabilită de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) lit. a) și pct. 1 al Cap. III din Anexa nr. 2 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023.
f) Neîntocmirea și/sau netransmiterea către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București a programului anual de monitorizare de către furnizorul de apă, precum și de către întreprinderile cu profil alimentar care dețin sursă proprie de apă, în conformitate cu art. 7 alin. (2) și art. 44 alin. (2) din prezentele norme.
g) Neîncheierea de către furnizorul de apă a unui contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru analizarea probelor de apă, dacă furnizorul de apă nu are capacitate proprie de analiză.
h) Efectuarea de analize privind calitatea apei potabile în cadrul monitorizării operaționale de către laboratoare neînregistrate la Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al apei potabile.
i) Netransmiterea de către laboratorul care analizează probele de apă, către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și către furnizorul de apă, a rezultatelor analizelor în maximum 10 zile calendaristice de la emiterea buletinelor de analiză sau în maximum 24 de ore, în cazul în care rezultatele analizelor indică neconformități la parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și D din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
j) Neasigurarea de către furnizorul de apă a finanțării costurilor de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea operațională şi de audit.
k) Neidentificarea și/sau neeliminarea de către furnizorii de apă a cauzelor privind neconformitățile parametrilor de calitate ai apei potabile și neinformarea, de îndată, a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București şi a autorității administrației publice locale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale asupra concluziilor anchetei realizată în acest scop potrivit prevederilor art. 26 alin. (4) și (6) din prezentele norme;
l) Neinstituirea de către furnizorul de apă a măsurilor de remediere în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. (3) din prezentele norme.
m) Neefectuarea de către furnizorul de apă a operațiunilor de golire, curățare, spălare, dezinfecție a componentelor rețelelor de distribuție când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remediere.

n) Necontrolarea de către furnizorul de apă a eficienţei operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie prin analize de calitate a apei după instalarea rețelelor de distribuție şi după orice fel de intervenţie ca urmare a avariilor în reţeaua de distribuție.
o) Neefectuarea de către furnizorul de apă, cel puțin odată pe an, a operațiilor de curățenie, spălare și dezinfecție a rezervoarelor aferente sistemului de distribuție.
p) Utilizarea de produse pentru curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare şi a sistemelor de distribuţie a apei potabile, neavizate/neautorizate, ori nerespectarea condițiilor sau modalităților de utilizare în conformitate cu avizul/autorizația, potrivit prevederilor art. 34 alin. (9) din prezentele norme.
q) Neîntocmirea și/sau nerespectarea de către furnizorul de apă a planului de siguranță a apei, astfel cum a fost avizat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și ale art. 9 alin. (2) din prezentele norme;
r~~s~~) Interconectarea sistemului public de alimentare cu apă potabilă cu sisteme de alimentare cu apă din surse proprii.
s) Neîntocmirea sau neactualizarea de către furnizorul de apă, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) și (3) la prezentele norme, a registrului pentru fiecare zonă de aprovizionare.
ș) Neinstituirea de către unitatea administrativ-teritorială a măsurilor necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile și izvoarele publice, în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme și/sau nitrați sunt mai mari decât cele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
t) Nerespectarea de către întreprinderile cu profil alimentar care dețin surse proprii de apă a frecvenței prevăzută în tabelul nr. 5 din anexa nr. 1 la prezentele norme pentru monitorizarea operațională a calității apei din unităţile de procesare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare care dețin sursă proprie de apă.
Art. 48 – Constituie contravenții şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
a) Neidentificarea și neîntocmirea de către autoritatea administrației publice locale a evidenței surselor de apă destinate consumului uman, precum și netransmiterea evidenței la direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, potrivit art. 42 alin. (3) din prezentele norme.
b) Nesolicitarea de către autoritatea administrației publice locale a monitorizării calității apei potabile din fântânile publice și izvoarele publice către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și/sau neaplicarea măsurilor de asigurare a unei calități corespunzătoare a apei.
c) Neavertizarea populației de către unitatea administrativ-teritorială prin afișarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierilor "apa este bună de băut" sau "apa nu este bună de băut" sau "apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici" în cazul fântânilor publice și izvoarelor.
d) Neasigurarea de către unitatea administrativ-teritorială a apei potabile fără plată pentru sugari şi copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează, în lipsa unei surse alternative de apă potabilă, în cazul în care apa din fântânile şi izvoarele publice are concentraţia de nitraţi mai mare decât valoarea prevăzută în lege.

Art. 49 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
a) Neasigurarea de către furnizorii de apă a dezinfecției eficiente a apei potabile evidențiată prin monitorizarea dezinfectantului rezidual liber;
b) Neasigurarea de către furnizorii de apă a treptelor de tratare pentru apa furnizată și a tehnologiilor de tratare a apei, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei surse;
c) Neinstituirea de către furnizorul de apă a măsurilor privind îndepărtarea eventualelor substanțe reziduale dezinfectante prezente în apă.
d) Neasigurarea consilierii consumatorilor de către furnizorul de apă cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei în situația prevăzută la art. 14 alin. (6) litera a) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
e) Nerespectarea de către furnizorul de apă sau de către entitatea care deține și/sau folosește cisternele, a condițiilor de utilizare a cisternelor pentru aprovizionarea cu apă, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din prezentele norme.
f) Neinformarea cel puțin o dată pe an de către furnizorul de apă a unităților administrativ-teritoriale și populației deservită cu privire la rezultatele monitorizării operaționale a calității apei potabile.
g) Neîntocmirea, potrivit prevederilor art. 16 din prezentele norme sau nepăstrarea de către furnizorul de apă a registrelor de analiză pe o perioadă de minimum 5 ani.
h) Nerespectarea de către furnizorul de apă a prelevării de probe de apă din punctele de prelevare stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 17 și 18 din norme .
i) Nerespectarea de către furnizorul de apă a frecvenței de prelevare a probelor de apă la interval de 48 de ore, cât timp distribuţia este intermitentă şi la interval de 48 de ore după reluarea distribuţiei, precum și a analizei parametrilor prevăzuți la art. 21 alin. (4) din prezentele norme.
j) Nerespectarea de către furnizorul de apă a frecvenței de prelevare a probelor de apă în vederea determinării parametrilor privind radioactivitatea apei potabile, atât pentru sursele noi de apă potabilă, cât și pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, precum și pentru apa destinate consumului uman îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării, conform prevederilor art. 23 alin. (1) din norme;
k) Neinformarea de către furnizorul de apă a consumatorilor despre natura deficienţelor şi măsurile care trebuie întreprinse de către consumatori dacă neconformarea se datorează sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia.
l) Neconsilierea de către furnizorul de apă a administratorului unității publice în curățarea, întreținerea și exploatarea rezervorului propriu de înmagazinare, conform prevederilor art. 26 alin. (7) din prezentele norme.
m) Neaplicarea de către furnizorul de apă a măsurilor de înlocuire a țevilor din sistemul de distribuție exterioară, dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la depășirea valorilor privind cei doi parametri, stabilite în anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 .
n) Furnizarea de către proprietarii sau administratorii spațiilor prioritare pe domeniul public și/sau pe domeniul privat cu acces liber pentru public de apă pentru consum uman din instalaţii individuale prevăzute cu rezervoare.

o) Utilizarea de substanţe chimice/amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă nenotificate/neavizate conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
p) Nedeținerea de către furnizorul de apă a evidențelor operaţiilor de golire, curăţare, spălare şi dezinfecţie a rezervoarelor de înmagazinare, precum și a eficienței operațiunilor, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din norme.
q) Neanunțarea de către furnizorul de apă a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București şi unității administrativ-teritoriale asupra operaţiilor de dezinfecţie preconizate a se realiza în timpul exploatării sistemului de distribuţie.
r) Nemarcarea de către furnizorii de apă ori de către proprietarii sau administratorii spațiilor prioritare a părții din rețeaua de distribuție destinate altei folosințe decât consumul uman și neavertizarea asupra pericolului de folosire;
s) Neinformarea de către furnizorul de apă a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București şi autorității administrației publice locale privind orice incident legat de apa potabilă.
ș) Nepăstrarea, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, de către furnizorul de apă a arhivei registrelor prevăzute la art. 40 alin. (4) din prezentele norme;
t) Nepublicarea de către furnizorii de apă pe site-ul propriu a informațiilor pentru public, conform prevederilor art. 41 alin. (2) din prezentele norme.
ț) Neinformarea pacienților de către medicii de familie din localităţile în care apa din fântânile şi izvoarele publice sau din sistemul de distribuție centralizată este necorespunzătoare asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei ape de băut de calitate necorespunzătoare şi asupra măsurilor pe care aceştia trebuie să le ia pentru a-şi proteja sănătatea.
Art. 50 (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 45 se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai președintelui ANRSC, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 46-49 se realizează de către personalul împuternicit de către Ministerul Sănătății.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 45-49 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 51 - (1) Programele de monitorizare a calității apei potabile se întocmesc în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din prezentele norme cu frecvențele de monitorizare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) In termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri va fi elaborat Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă;

(3) Ghidul prevăzut la alin. (2) se aplică pentru o perioadă de un an în cadrul unui proiect pilot de către direcțiile de sănătate publică stabilite de INSP, este revizuit, după caz și aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 52 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr.1
la normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

Frecvențele de monitorizare a calității apei potabile, fișele de evaluare și inspecție a sistemelor de producere și distribuție a apei potabile, formularele si tarifele pentru derogările prevăzute la capitolul VI din norme

Secțiunea 1- Frecvența de monitorizare a calității apei potabile

Tabelul nr. 1. Monitorizarea operațională a calităţii apei potabile şi numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volum mediu de apă produs/distribuit (după caz), în mc/zi	Nr. standard de probe de prelevat/an
1.E.coli 2.Enterococi 3.Bacterii coliforme 4.Nr. colonii la 22°C[1,2] 5. Nr. colonii la 37°C[1,2] 5.Clostridium perfringens[3] 6.Turbiditate[4] 7.pH 8.Conductivitate 9.Amoniu 10. Nitrați 11.Nitriți 12.Aluminiu[5] 13.Fier[6] 14.Clor rezidual liber, Clor rezidual total [7] 15. Culoare 16. Gust 17. Miros	< 10	1
	≥10 - ≤ 100	2
	> 100 - ≤ 1.000	3
	> 1.000 - > 100.000	4 pentru primii 1.000 m^3/zi + 3 pentru fiecare tranșă suplimentară de 1000 m^3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total, din care se scade numărul de probe analizate prin monitorizarea de audit
Toți ceilalți parametri[8] prevăzuți în Anexa nr. 1, Tabelele B și C din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, inclusiv parametrii aluminiu și fier, în situația în care nu fac obiectul notelor 5și 6;	< 10	1 la 2 ani
	≥10 - ≤ 100	1
	> 100 - ≤ 1.000	1
	> 1.000 - ≤ 10.000	1 pentru primii 1.000 m^3/zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de

		4.500 m^3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total
	> 10.000 - ≤ 100.000	3 pentru primii 10. 000 m^3/zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 10.000 m^3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total, din care se scade numărul de probe analizate prin monitorizarea de audit
	> 100.000	12 pentru primii 100.000 m^3/zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 25.000 m^3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total din care se scade numărul de probe analizate prin monitorizarea de audit

Note:

1) Rezultatele obținute în urma monitorizării la punctele de prelevare trebuie să fie în același ordin de mărime pe toată durata monitorizării și trebuie corelate cu rezultatul parametrilor microbiologici; orice creștere bruscă a numărului trebuie considerată o avertizare precoce a unei poluări/contaminări și necesită raportare către direcția de sănătate publică și investigații imediate;
2) Pentru sistemele noi de aprovizionare cu apă, unde nu există istoric de monitorizare, pentru primul an de funcționare ar trebui respectate valorile 100 UFC/ml pentru parametrul nr. colonii la 22 grade C și 20 UFC/ml pentru parametrul nr. colonii la 37 grade C;
3) Se analizează când sursa de apă este de suprafaţă, mixtă sau sub directa influenţă a apelor de suprafaţă, precum şi în cazul în care evaluarea riscurilor indică faptul că este oportună monitorizarea;
4) Se ia în considerare o valoare maximă de 4 NTU în rețeaua de distribuție; în zonele de aprovizionare cu apă din mediul rural se acceptă o valoare maximă de 5 NTU. Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT înainte de dezinfecţie.
5) Se analizează în cazul în care este utilizat ca substanţă chimică de tratare a apei.
6) Se analizează dacă este folosit în tratarea apei sau dacă se aplică procedeu de deferizare.
7) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total;
8) Pentru gestionarea prezenței metaboliților nerelevanți în apa potabilă se ia în considerare valoarea

ghid de 1 µg/L;

Duritatea totală este recomandat să nu depășească 20 Unități germane de duritate, la concentrații mai mari determinând depunerea de cruste pe instalații;

Valoarea Carbonului Organic total trebuie interpretată în corelație cu istoricul determinărilor; orice creștere bruscă poate indica un proces de înflorire algală sau eutrofizare în sursa de apă;

Tabelul nr. 2. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile şi numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volum mediu de apă produs în mc/zi	Nr. standard de probe de prelevat/an
E coli Enterococi Nitrați Clor rezidual liber, clor rezidual total Turbiditate	< 10	1
	≥10 - ≤ 100	1
	> 100 - ≤ 1.000	1
	> 1.000 - ≤ 10.000	3
	> 10.000 - ≤ 100.000	6
	> 100.000	12
Toți ceilalți parametri prevăzuți în Anexa nr. 1, Tabelele B și C din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023	< 10	1 la 2 ani*
	≥10 - ≤ 100	1
	> 100 - ≤ 1.000	1
	> 1.000 - ≤ 10.000	1
	> 10.000 - ≤ 19.000	1
	> 19.000- ≤ 41.500	2
	> 41.500- ≤ 64.000	3
	>64.000	4

*Alternativ, cu monitorizarea operațională

Tabelul nr. 3. Monitorizarea operațională a calităţii apei de masă îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volumul de apă îmbuteliat zilnic (exprimat ca medie anuală)	Nr. de probe de prelevat înainte de îmbuteliere/an	Nr. de probe de prelevat după îmbuteliere/an

1. E Coli 2. Enterococi 3. Pseudomonas aeroginosa 4. Nr. de colonii la 22 grade C 5. Bacterii coliforme 6. Conductivitate 7. pH 8. Amoniu 9. Duritate totală 10. Nitraţi 11. Nitriţi 12. Oxidabilitate	≤ 10	1	1
	> 10 - ≤ 60	6	6
	> 60	1 pentru fiecare 10 mc îmbuteliați	1 pentru fiecare 10 mc îmbuteliați

Tabelul nr. 4 Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volum de apă îmbuteliat zilnic (exprimat ca medie anuală)	Nr. de probe de prelevat după îmbuteliere/an
Toți parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și C din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023	≤ 60	1
	> 60	2

Tabelul nr. 5 Monitorizarea operațională a calităţii apei folosită în industria alimentară in situația în care întreprinderea cu profil alimentar folosește apă din sursă proprie. Frecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor de către producător

Parametri de analizat	**Volumul de apă consumat/produs zilnic în mc (exprimat ca medie anuală)**	**Nr. de probe de prelevat la punctul de utilizare/an**
1. E. coli 2. Enterococi 3. Număr de colonii la 22° C şi 37° C 4. Bacterii coliforme 5. pH 6. Conductivitate 7. Turbiditate 8. Amoniu 9. Duritate totală 10. Fier total 11. Nitraţi 12. Nitriţi	≤ 10	1
	> 10 ≤ 100	2
	> 100 ≤ 1.000	3
	> 1.000	4 + 3 pentru fiecare 1.000 m^3 folosiţi

Tabelul 6. Monitorizarea de audit a calităţii apei utilizate în industria alimentară in situația în care întreprinderea cu profil alimentar folosește apă din sursă proprie. Frecvenţa anuală de prelevare şi analiză a probelor

Parametrii de analizat	**Volumul de apă consumat/produs zilnic în mc (exprimat ca medie anuală)**	**Nr. de probe de prelevat din punctul de utilizare**
Toți parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și C din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023	≤ 10	1
	> 10 ≤ 100 > 100 ≤ 1.000	1
	> 1.000 ≤ 10.000	3
	> 10.000	3 + 1 pentru fiecare 10.000 m^3 folosit

Tabelul 7. Criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şi modul de acţiune

Parametru	**Valoarea determinată comparativ cu valoarea prevăzută în tabelul 1.1 din anexa 1 la Legea nr. 301/2015**	**Mod de acţiune**
Activitate globală alfa globală 0,1 Bq/l; beta globală 1,0 Bq/l	alfa şi beta globale mai mici decât valorile din coloana 1	- apa corespunde calitativ şi se continuă monitorizarea de rutină
	mai mare beta globală >1,0 Bq/l	- se evaluează contribuţia ^{40}K se calculează activitatea beta reziduală; - dacă activitatea beta reziduală este mai mare de 1,0 Bq/l este necesară analiza radionuclizilor specifici; - radionuclizii care urmează să fie măsuraţi sunt cei din tabelul 3.1. din anexa 3 la Legea 301/2015; - se calculează DETR;
	alfa globală > 0,1 Bq/l	- este necesară analiza radionuclizilor specifici - radionuclizii care urmează să fie măsuraţi sunt cei din tabelul 3.1. din anexa 3 la Legea 301/2015; - se calculează DETR;

	Măsuri:	- furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizăriii, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică/Laboratorului Național de Sănătate Publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potenţial asupra sănătăţii şi ale eficacităţii măsurilor de intervenţie;
Doza efectivă totală de referință (DETR) 0,1 mS/an	mai mică de 0,1 mSv/an	apa corespunde calitativ şi se continuă monitorizarea în conformitate cu pct. 4 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 301/2015;
	mai mare de 0,1 mSv/an,	- se iau măsuri imediate pentru a reduce doza la valori sub 0,1 mSv/an; - furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizăriii, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică/Laboratorului Național de Sănătate Publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potenţial asupra sănătăţii şi ale eficacităţii măsurilor de intervenţie; - Centrul regional de sănătate publică informează INSP.
*) - valoarea se reduce corespunzător dacă există expunere suplimentară a populaţiei şi pe alte căi (expunere gamma externă, expunere internă - inhalare, ingerare de produse alimentare contaminate radioactiv.).		
Tritiu 100 Bq/l	mai mică de 100 Bq/l	apa este bună de consum şi se continuă monitorizarea, în sensul anexei nr. 2, pct.3 din Legea 301/2015;
	mai mare de 100 Bq/l,	- furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizăriii, după caz; - în cazul în care concentraţia tritiului depăşeşte valoarea admisă a parametrului, este necesară o analiză a prezenţei altor radionuclizi artificiali - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică/Laboratorului Național de Sănătate Publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului

		potenţial asupra sănătăţii şi ale eficacităţii măsurilor de intervenţie;
Radon 100 Bq/l	mai mică de 100 Bq/l;	apa este bună de consum şi se continuă monitorizarea conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 2 pct. 2 din Legea nr. 301/2015;
	mai mare de 100 Bq/l, dar mai mică sau egală cu 1.000 Bq/l;	- furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizăriii, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică/Laboratorului Național de Sănătate Publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potenţial asupra sănătăţii şi ale eficacităţii măsurilor de intervenţie;
	mai mare de 1000 Bq/l;	Când concentraţia de radon depăşeşte 1.000 Bq/l se intervine cu măsuri de corecţie pentru asigurarea radioprotecţiei, fără a necesita analize suplimentare.

Secțiunea a 2-a - Fișe de evaluare/inspecție sanitară

Fişa nr. 1 de evaluare/inspecţie sanitară
STAŢIA DE TRATARE A APEI

I. Informaţii generale

1. Data evaluării/controlului .....
2. Obiectivul ....
(sursă) (captare) (staţie de tratare) (distribuţie)
3. Efectuată de ....
(numele persoanei) (Direcţia de sănătate publică)
4. Numele furnizorului şi adresa .....
5. Şeful staţiei de tratare .....

6. Anul punerii în funcţiune .....

7. Zona de aprovizionare ..... Populaţia aprovizionată .....

8. Capacitatea staţiei de tratare: proiectată ..... actuală .....

9. Posibilitatea de asigurare a rezervei de apă pentru 12 ore în caz de avarie .....

10. Zona de protecţie: Împrejmuită și conformă DA |_| NU |_|

Împrejmuită şi păzită DA |_| NU |_|

II. Sursa

1. Tipul sursei de apă ....

Lac de acumulare | Fluviu | Râu | Foraj | Izvor | (Altele)

2. Număr surse și tip ……..

3. Buletine de analiză privind calitatea apei brute prelevate de la punctul de captare ……..

III. Captare

1. Este captarea adecvată din punct de vedere al:

Amplasării |_| Da/|_| Nu Tipului |_| Da/|_| Nu Întreţinerii |_| Da/|_| Nu

Surselor de poluare din vecinătate |_| Da/|_| Nu

IV. Procesul de tratare aplicat

1. Parametrii de corectat: ……

2. Site fine .....

3. Deznisipatoare .....

4. Treaptă de reţinere a uleiurilor şi substanţelor grase .....

5. Presedimentare .....

6. Predezinfecţie/oxidare	.....	.....	
	Clor	Ozon	
7. Tratament cu cărbune activ			
8. Aerare			
9.Coagulare şi floculare	.....	.....	.....
	Var	Aluminiu	Altele
10. Sedimentare	.....	.....	.....
	Dreptunghiular	Radial	Altele
11. Filtrare	.....	.....	.....
	Lentă	Rapidă	Cărbune granulat
12. Dezinfecţie	.....	.....	.....
	Substanțe clorigene	Ozon	Altele

13. Alte procedee (deferizare, demanganizare, specificaţi): .....

14. Procedeele de tratare sunt adaptate calității sursei de apă? ……...

V. Sedimentare

1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare: .....

2. Frecvenţa îndepărtării nămolului .....

3. Tipul procedeului de decolmatare .....

4. Metoda de depozitare a nămolului .....

5. Aspectul general legat de limpezimea apei .....

6. Turbiditatea (NTU) la intrare: ..... (NTU) la ieşire .....

VI. Filtrare

1. Număr şi tip de filtre .....
2. Viteza de filtrare .....
3. Funcţionarea filtrului .....
4. Grosimea stratului de pietriş .....
5. Grosimea stratului de nisip şi granulozitatea .....

VII. Spălarea în flux invers a filtrelor

1. Criteriile de începere a spălării în flux invers .....

Apă: ....

Debitul Durată/Timpul

Aer: ....

Debitul Durată/Timpul

2. Distribuţia volumelor de aer şi apă în patul de nisip:

....

Uniformă Neuniformă

3. Volumul de apă curată pentru spălarea în flux invers: .....

4. Au apărut "bulgări" de nămol sau fisuri în patul filtrant?

Înaintea spălării în flux invers .....

După spălarea în flux invers .....

5. Unde este dirijată apa de spălare? .....

6. Spalare automată filtre încapsulate: interval ciclu de spălare..... durata ciclu de spalare.....

7. Durata de utilizare material filtrant ..... valabilitate material/cartuş filtrant..... înlocuirea filtrului cf. termenului de valabilitate ……

VIII. Clorinarea/dezinfecția

1. Au existat întreruperi în clorinarea/dezinfecția apei? .....
2. Frecvenţa întreruperilor: .....
3. Cauzele întreruperilor: .....
4. Tipul substanţei chimice utilizate: .....
5. Dozarea substanţei chimice: ..... criterii de control a dozei .....
6. Consumul de substanţă clorigenă/zi .....
7. Echipament şi măsuri de siguranţă: .....
8. Stocuri de rezervă de dezinfectant: ..... Cantitatea .....
9. Condiţii de depozitare: .....

IX. Rezervor/rezervoare cu apă potabilă

1. Nr. de rezervoare: .....
2. Tip rezervor .....
3. Capacitatea fiecărui rezervor, mc: .....
4. Concentraţia de clor rezidual liber/dezinfectant rezidual: .....
5. pH: .....
6. Reactivi utilizaţi pentru ajustarea pH-ului şi doza: .....
7. Există scurgeri din rezervor? .....
8. Este rezervorul acoperit şi închis corespunzător? .....
9. Există urme de substanţe străine în rezervor? .....
10. Sunt ventilele de aer şi conductele de preaplin protejate cu site? .....
11. Zonele de protectie sanitară (distanțe, pante, impermeabilizare, îngrădire, marcare) ……

X. Controlul procesului de tratare

	Da	Nu	Frecvent
1. Testul Jar:	.....	.....	.....
2. pH:	.....	.....	.....
3. Clor rezidual liber:	.....	.....	.....
4. Culoare:	.....	.....	.....
5. Turbiditate:	.....	.....	.....
6. E. Coli/Enterococi:	.....	.....	.....
7. Alt parametru chimic prezent în sursă	.....	.....	.....
8. Colifagi somatici	……	…….	….

EVALUARE SANITARĂ

XI. Controlul înregistrărilor/documentelor:

1. Consumul de reactivi .....
2. Documente justificative ale procurării dezinfectantelor/ Autorizaţii/Avize .....
3. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa .....
4. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare .....
5. Examinarea bacteriologică .....
6. Clorul rezidual .....
7. Planul de management al riscului/PSA .....
8. Certificatul de înregistrare la MS al laboratorului cu care se efectuează monitorizarea de control, în termen de valabilitate .....

XII. Controlul monitorizării:

1. Monitorizarea operațională:

a) respectarea frecvenţei de monitorizare .....

b) respectarea parametrilor de analizat .....

c) respectarea punctelor de prelevare ……

d) parametrii neconformi identificați în monitorizarea operațională: .....

2. Monitorizarea de audit – contract de monitorizare: …….

parametrii neconformi identificați în monitorizarea de audit .....

XIII. Întreţinere

	Curăţare	Calibrare/ungere
1. Grătare/Site:	.....	
2. Pompe:	.....	
3. Dozatoare pentru clor/alt dezinfectant:	.....	
4. Dozatoare pentru aluminiu/alt coagulant:	.....	
5. Instrumente de măsură şi control:	.....	
6. Gospodărire în general:	.....	
7. Depozitarea reactivilor:	.....	

XIV. Personal

1. Nr. angajaţilor ..... (permanenţ (temporari) i)

2. Nivelul de pregătire al şefului staţiei de tratare a apei şi a operatorului-şef .....

3. Fişele de aptitudine/ conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

.....
.....

4. Certificatele privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare

.....
.....

XV. Reclamaţii primite

1. De la autoritatea publică locală: .....

2. De la consumatori .....

XVI. Probleme/neconformități existente:

	Da	Nu	Descrierea problemei
1. Sitele fine:	.....	.....	.....
2. Camera cu pietriş:	.....	.....	.....
3. Treaptă de reţinere a uleiurilor şi substanţelor grase:	.....	.....	.....
4. Presedimentarea:	.....	.....	.....
5. Cărbunele activ:	.....	.....	.....
6. Aerarea:	.....	.....	.....
7. Coagularea şi floculare:	.....	.....	.....
8. Sedimentarea:	.....	.....	.....
9. Filtrarea:	.....	.....	.....
10. Dezinfecţia:	.....	.....	.....
11. Alte procese:	.....	.....	.....
12. Controlul procesului (X):	.....	.....	.....
13. Controlul înregistrărilor (XI):	.....	.....	.....

14. Întreţinerea (XII): ....
. .

XVII. Diagrama de flux a staţiei de tratarea apei (anexaţi diagrama)

XVIII. Măsurile de remediere recomandate

1. Măsuri care trebuie luate imediat (nu mai mult de 1 zi): .....
2. Măsuri care trebuie luate în termen foarte scurt (maxim 10 zile): .....
3. Măsuri luate în termen scurt (între 10 și 30 zile) ……..
4. Măsuri pe termen mediu (între 1 lună și 1 an) ……..
5. Măsuri pe termen lung (peste 1 an) ……..

XIX. Au fost soluţionate problemele identificate la evaluarea/controlul precedent?

.....
.....
.....
.....

Semnătura medicului igienist ori asistentului principal de igienă sau personal de specialitate desemnat
de către conducerea unității*/inspectorului sanitar: .....
Semnătura furnizorului .....

* In cazul în care în departamentul de evaluare a factorilor de risc nu există medic igienist

Fişa nr. 2 de evaluare/inspecţie sanitară

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE

I. Locul verificat (zona de aprovizionare): .....

1. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică .....
Localitatea
.....
2. Cod/Adresă .....
4. Data evaluării/inspecţiei .....
5. Proba de apă prelevată ..... Nr. probei ..... CF .....

II. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc

1. Există vreun punct de scurgere între sursă şi rezervor |_| Da/|_| Nu

2. Căminele de vizitare sunt protejate (inclusiv d.p.d.v. sanitar) |_| Da/|_| Nu

3. Dacă există un rezervor/mai multe

3a. Este acoperit şi protejat (dacă e astfel construit) |_| Da/|_| Nu

3b. Sunt ventilele protejate potrivit cerinţelor de ordin sanitar |_| Da/|_| Nu

3c. Prezintă rezervorul fisuri sau spărturi |_| Da/|_| Nu

3d. Există pierderi vizibile în sistemul de distribuţie |_| Da/|_| Nu

3e. Este pavată şi împrejmuită zona din jur/zonă de protecție sanitară |_| Da/|_| Nu

3f. Se acumulează apă în jurul rezervorului (este necesară drenarea) |_| Da/|_| Nu

3g. Există deşeuri solide pe o rază de 10 m în jurul rezervorului |_| Da/|_| Nu

3h. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată |_| Da/|_| Nu

3i. Există pierderi la robinetul de golire |_| Da/|_| Nu

4.Există avarii în rețeaua de distribuție |_| Da/|_| Nu

Dacă da, câte avarii au fost in ultimile 12 luni: …… |_| Da/|_| Nu

5.Există întreruperi în furnizarea apei

Dacă da, câte întreruperi au fost in ultimile 12 luni: …….

Scorul riscului de contaminare: 10 - 13 = foarte mare

6 - 9 = mare

3 - 5 = mediu

0 - 2 = mic

III. Controlul înregistrărilor/documentelor:

1. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa

.....
.....

2. Clorul rezidual .....

3. Monitorizarea operațională:

a) respectarea frecvenţei de monitorizare .....

b) respectarea parametrilor de analizat .....

c) respectarea punctelor de prelevare .....

4. Monitorizarea de audit:

a) contract de monitorizare: .....

b) parametri neconformi identificați în monitorizarea de audit: .....

IV. Rezultate şi recomandări

Au fost identificate următoarele puncte cu risc ..... (nr. 1 – 5)

Măsuri de remediere

1. Măsuri la nivelul sursei (captării): ……..

1a. Măsuri de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare: ……

1b. Măsuri de înlocuire a sursei de captare: ……

2. Măsuri la nivelul rețelei de distribuție: ……...

2a. Măsuri de înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare: ……..

2b. Măsuri de curățare, spălare/îndepărtare a biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectare a componentelor contaminate: …….

3. Măsuri pentru protecția sănătății și siguranței populației aprovizionate: …….

3a. Notificare și instrucțiuni către consumatori (interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului): ……..

3b. Alternativă temporară de aprovizionare cu apă potabilă (apă îmbuteliată, cisterne de apă avizate, cu apă verificată și conformă): ……

4. Măsuri de securizare pentru prevenirea accesului neautorizat: ……...
5. Măsuri de corectare şi îmbunătăţire a calităţii apei potabile (instituire/adaptare/îmbunătăţire a proceselor de tratare): ……..
6. Alte măsuri: …….

Semnătura medicului igienist ori asistentului igienist sau personal de specialitate desemnat de către conducerea unităţii*/inspectorului sanitar: ….

* In cazul în care în departamentul de evaluare a factorilor de risc nu există medic igienist

Fişa nr. 3 de evaluare/inspecţie sanitară

Fântâna publică

I. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică .....
Numele evaluatorului .....
Localitatea .....
Coordonate GPS: .....

II. Informaţii fântână:

1. Estimarea numărului de consumatori .....

2. Adâncime .....

III. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc

1. Există surse de poluare (latrină/grajd/depozit de gunoi/coteţe) DA |_| NU |_|
2. Distanţa dintre sursa de poluare şi fântână de cel puţin 10 m DA |_| NU |_|
3. Pereţii fântânii amenajaţi pentru a preveni orice contaminare exterioară DA |_| NU |_|
4. Pereţii fântânii prevăzuţi cu ghizduri cu înălţimea de 70 - 100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia DA |_| NU |_|
5. Este fântâna protejată cu capac?

6. Este fântâna dotată cu acoperiş?

7. Este dotată cu găleată proprie/pompă/hidrofor?

8. Există perimetru de protecţie amenajat în pantă, cimentat sau pavat

Scorul riscului de contaminare:

6 - 8 = foarte mare

4 - 5 = mare

2 - 3 = mediu

0 - 1 = mic

IV. Rezultate şi recomandări:

Au fost identificate următoarele puncte cu risc: ..... (nr. 1 - 8)

Măsuri de remediere .....

Semnătura medicului/asistentului igienist sau personal de specialitate desemnat de către conducerea unității*/inspectorului sanitar .....

* In cazul în care în departamentul de evaluare a factorilor de risc nu există medic igienist

Secțiunea a 3-a - Derogări

CERERE-TIP
pentru solicitarea derogărilor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Domnule director,

Subsemnatul, ..., reprezentant legal al ....., producător de apă potabilă/distribuitor de apă potabilă, solicit Ministerului Sănătăţii – Direcția de Sănătate Publică ……. acordarea derogării de la calitatea apei potabile pe care o furnizez în localitatea ....., judeţul ....., pentru un număr de .... parametri.

Datele de identificare ale producătorului şi/sau ale distribuitorului de apă potabilă

| Denumirea şi adresa completă (tel./fax/e-mail) .....|
| ....|
| Nr. de înregistrare la registrul comerţului ....., CUI ..... |

Derogarea este: - prima |_|

- a doua |_|

Zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea (cod) .....

Cantitatea medie de apă distribuită zilnic în zona de aprovizionare (mc/zi) .....

Populaţia rezidentă .....

Populaţia aprovizionată .....

Parametrul/Parametrii pentru care solicită derogarea de la valoarea stabilită în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 : ……..

Perioada pentru care este solicitată derogarea .....

Motivul pentru care se solicită derogarea .....

Numărul de consumatori afectaţi .....

Numărul unităţilor de industrie alimentară afectate .....

Numărul obiectivelor de interes public afectate .....

S-a anexat un studiu de evaluare a riscurilor pentru sănătate, pentru fundamentarea valorii maxime admise pe perioada derogării? DA |_| NU |_|

Anexăm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Normele de supraveghere, monitorizare şi inspecţie sanitară a calităţii apei destinate consumului uman.

Data

Semnătura

Ştampilă

NOTĂ:

Cererea-tip se depune în dublu exemplar la direcţia de sănătate publică de care aparţine furnizorul de apă potabilă.

LISTA

cuprinzând tarifele pentru procedura de derogare*)

Nr. crt.	Denumirea procedurii de reglementare sanitară	Tariful (lei)
1.	Derogare în baza referatului tehnic	7.000
2.	Evaluare riscuri pentru sănătate în vederea derogării	5.000
3.	Consiliere în regim de urgenţă pentru întocmirea dosarului de solicitare a derogării	400

*) Tarifele se aplică sistemelor de aprovizionare cu apă care furnizează mai mult de 2.000 mc/zi sau aprovizionează mai mult de 10.000 de persoane. Pentru celelalte sisteme de aprovizionare cu apă tarifele percepute sunt conform Anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 2

la normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

Procedura de autorizare a producției și distribuției apei potabile și procedura de notificare a apelor potabile îmbuteliate comercializate sub denumirea de apă de masă, altele decât apele minerale naturale, sau decât apele de izvor

A. PROCEDURA de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

Art. 1 - (1) Autorizarea sanitară a producției și/sau distribuției apei potabile se realizează în baza dosarului întocmit în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare și documentele specifice prevăzute la alin. (2), depus de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, a referatului care cuprinde concluziile evaluării şi a fişelor de evaluare întocmite de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București pentru sistemul de aprovizionare în cauză, a expertizei sanitare realizată la nivelul sistemului de aprovizonare și a controlului de laborator constând în prelevarea de probe de apă de la sistemul de aprovizionare în timpul desfășurării expertizei sanitare și evaluarea rezultatelor analizelor probelor de apă prelevate.

(2) Pentru un sistem de aprovizionare cu apă, dosarul pentru autorizare trebuie să conţină documentele prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare și documente specifice, după cum urmează:

a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute pentru perioada de un an anterior solicitării Autorizației Sanitare de Funcționare. Monitorizarea calității apei la sursă va fi realizată, în cazul apelor de suprafață, conform Normelor de calitate NTPA-013 pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002, respectiv, în cazul apelor de profunzime, conform Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor NP 133-2022, Volumul I: Sisteme de alimentare cu apă, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 15/2023, iar evaluarea rezultatelor monitorizării se va realiza, până la 1 iulie 2027, în raport cu aceste norme, iar de la 1 iulie 2027, în raport cu evaluarea riscurilor din bazinele hidrografice prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă realizată de furnizorul de apă, în baza informațiilor solicitate de la autoritatea de gospodărire a apelor;

c) studiul hidrogeologic realizat de furnizorul de apă şi zonele de protecţie sanitară instituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

d) planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare, realizate de furnizorul de apă;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă, dacă este cazul;
f) schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei, planul de încadrare în zonă cuprinzând eventualele surse de poluare, planul de situație, planul de detaliu cu schema tehnologică, zonele de protecție sanitară;
g) regulamentul de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman;
h) lista întreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate;
i) un set de analize efectuate lunar în ultimile 12 luni pentru sistemele de aprovizionare aflate în funcțiune, iar în cazul sistemelor noi de aprovizionare care nu au furnizat apă către consumatori până la data solicitării autorizației sanitare de funcționare, un set de analize efectuate lunar în ultimile 3 luni pentru parametrii relevanți stabiliți de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în colaborare cu furnizorul de apă, în funcție de tipul sursei de apă, prelevate din punctele convenite de furnizor și direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
(3) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare și consemnează concluzia evaluării sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în cadrul prezentei proceduri;
(4) La evaluarea şi inspecţia sanitară a staţiei de tratare a apei potabile se utilizează fişa de evaluare nr. 1 prevăzută în Secțiunea 2 a anexei nr. 1 la Norme, precum și date cuprinse în planul de siguranță a apei prevăzut în Ordinul ministrului sănătății, ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2721/2551/2727/2022. Pentru evaluarea şi inspecţia sanitară a sistemului de distribuţie şi a rezervorului de înmagazinare se utilizează fişa de evaluare nr. 2 prevăzută în anexa nr. 1 la aceleaşi norme și date cuprinse în planul de siguranță a apei;
(5) In cazul în care la evaluarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă se constată neconformități care constituie risc asupra sănătății, se acordă un termen de remediere de maxim 30 de zile. In situația în care neconformitățile nu reprezintă un risc asupra sănătății, evaluat de specialiștii direcției de sănătate publică în conformitate cu Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă prevăzut la art. 51 alin. (2) din norme, iar remedierea necesită investiții și/sau perioade mai lungi de timp, se poate acorda autorizație sanitară de funcționare cu program de conformare pentru o perioadă de maxim 11 luni;
(6) In situațiile prevăzute la alin. (5) furnizorul de apă informează întreprinderile cu profil alimentar aprovizionate asupra neconformităților existente și asupra programului de conformare;
(7) Neconformitățile privind parametrii microbiologici prevăzuți în tabelul A și parametrii chimici prevăzuți în tabelul B din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 nu pot face obiectul planurilor de conformare, fiind considerate situații cu risc asupra sănătății;
(8) Până la aprobarea Ghidului de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului

București vor evalua neconformitățile care nu reprezintă risc asupra sănătății prevăzute la alin. (5) în raport cu Orientările Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea apei potabile (Guidelines for drinking-water quality);
(9) Autorizația sanitară de funcționare stabileşte condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, precum și programul de monitorizare a calităţii apei potabile;
Art. 2 – In situația în care există o captare în afara limitelor județului unde sunt situate localitățile aprovizionate, autorizarea sanitară se va efectua de către Direcția de sănătate publică a județului în care se află sistemul de distribuție. In acest sens, direcțiile de sănătate publică implicate elaborează o procedură unitară;
Art. 3 - (1) Anual, în cursul lunii ianuarie, furnizorul de apă potabilă trebuie să prezinte direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București planul de monitorizare operațională și de audit spre aprobare în conformitate cu art. 7 alin. (2) din norme, precum și o informare cuprinzând lucrările care vor fi efectuate în cursul anului respectiv;
(2) Cu minim 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației sanitare de funcționare, titularul solicită vizarea acesteia, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare. In acest sens, furnizorul de apă va depune la direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București o declaraţie privind condiţiile în care va funcţiona în perioada de un an acoperită de viză, dovada respectării condițiilor impuse în autorizația sanitară de funcționare şi planul de monitorizare avizat;
(3) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în termen de maxim 40 de zile de la depunerea documentelor pentru viză, efectuează expertiza sistemului de aprovizionare şi transmite furnizorului de apă potabilă un referat de evaluare ce trebuie să cuprindă evaluarea condiţiilor de funcţionare, a programului de monitorizare a calităţii apei potabile şi, dacă este cazul, măsurile ce trebuie aplicate de furnizor sau de consumatori pentru conformarea cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023;
(4) Viza anuală se consemnează pe autorizatia sanitară de funcționare;
(5) Declaraţia şi concluziile referatului de evaluare se afişează pe site-ul furnizorului de apă sau autorității publice locale, după caz;
(6) Declaraţia şi referatul trebuie să conţină următoarele elemente:
a) datele de identificare a producătorului/distribuitorului de apă potabilă;
b) datele de identificare a staţiei de tratare a apei;
c) zona/zonele de aprovizionare cu apă potabilă;
d) programul de distribuţie a apei potabile către consumatori;
e) lista întreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate de furnizorul de apă;
f) programul de monitorizare a calităţii apei potabile pentru anul în curs, costurile de realizare şi nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectuează programul de monitorizare;
Art. 4 – (1) Sistemele de aprovizionare cu apă potabilă puse în funcțiune anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 974/2004, cu modificările ulterioare care nu îndeplinesc condițiile de autorizare, altele decât cele referitoare la calitatea apei

distribuite, pot funcționa în baza unui aviz temporar de funcționare emis de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
(2) In baza dosarului depus de furnizorul de apă în conformitate cu art. 2 din prezenta procedură, directia de sănătate publică informează furnizorul asupra condițiilor de autorizare pe care acesta nu le îndeplinește și asupra posibilității funcționării în baza avizului temporar prevăzut la alin. (1), după caz;
(3) Avizul prevăzut la alin. (1) va fi eliberat pentru o perioadă de un an, la solicitarea furnizorilor de apă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) întocmirea planului anual de monitorizare a calității apei potabile conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 și a prezentelor norme;
b) asigurarea calității apei potabile în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
c) aplicarea măsurilor recomandate de specialiștii direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în cazul în care se înregistrează neconformități ale calității apei potabile;
d) întocmirea unui plan de măsuri pentru îndeplinirea condițiilor de autorizare conform cerințelor din prezenta procedură;
e) planul prevăzut la lit. d) nu poate avea o durată mai mare de maximum 3 ani;
(4) Avizul prevăzut la alin. (1) poate fi eliberat maxim 3 ani consecutiv.
Art. 5 – (1) Orice modificare de structură în segmentul de captare, de aducţiune, de tratare sau de distribuţie a unui sistem de apă autorizat sanitar necesită evaluare sanitară şi emiterea unei noi autorizații sanitare de funcționare;
(2) Pentru un sistem de aprovizionare cu apă potabilă care nu a primit viză anuală datorită neconformării la cerințele specifice, odată cu remedierea deficiențelor, furnizorul de apă va solicita o nouă autorizație sanitară de funcționare pentru care va depune un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - h) din prezenta anexă, precum și rezultatele monitorizării operaționale și a monitorizării de audit efectuată în ultimul an;
Art. 6 - (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei pentru consum uman trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:
a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pentru o perioadă de cel puţin un an anterior cererii de autorizare;
b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară conform prevederilor legale în vigoare;
c) volumul de apă estimat a fi îmbuteliat anual;
d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii tehnologiei, produselor şi procedeelor de tratare a apei;
e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi îmbuteliată;
f) schema sistemului de captare, tratare/corectare şi îmbuteliere;
g) programul de monitorizare a calităţii apei la sursă şi a apei îmbuteliate.
(2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare şi trebuie să stabilească

condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calităţii apei.
(3) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei de masă trebuie să notifice apa potabilă îmbuteliată Ministerului Sănătăţii conform Procedurii de notificare de la punctul B din prezenta anexă.
Art. 7 - Utilizarea materialelor, a produselor şi procedeelor de tratare a apei îmbuteliate destinate consumului uman este condiţionată de obţinerea avizului sanitar/notificării în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8 - Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea gheţii din apa potabilă, ambalarea, depozitarea şi transportul gheţii trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conţină următoarele elemente:
a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate pe o perioadă de cel puţin un an;
b) studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară, după caz;
c) volumul de apă estimat a fi prelucrat anual;
d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi fabricată gheaţa;
f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei şi de fabricare a a gheţii;
g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a gheţii;
h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;
i) programul de monitorizare a calităţii apei şi a gheţii.
Art. 9 - (1) Autorizarea sanitară se acordă numai dacă instalaţiile de îmbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalaţiile de fabricare şi ambalare, de depozitare şi transport al gheţii pentru consum uman, fabricată din apă potabilă, asigură evitarea oricărui risc de contaminare.
(2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare şi trebuie să stabilească condiţiile de exploatare, regimul de protecţie sanitară, produsele folosite şi procedeele tehnologice de tratare, precum şi programul de monitorizare a calităţii apei.
Art. 10 - (1) Materialele de îmbuteliere a apei potabile şi materialele de ambalare a gheţii nu trebuie să afecteze calitatea apei sau a gheţii.
(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei îmbuteliate ori a gheţii nu trebuie să se regăsească în apă sau în gheaţă în concentraţii superioare celor stabilite în tabelele A1, B şi C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 ori să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.
Art. 11 - Autorizaţia sanitară de funcţionare emisă pentru producția și/sau distribuția apei potabile, pentru producția apei de masă sau pentru utilizarea pentru consum public a unei ape preluată dintr-o sursă aflată în mediul natural se vizează anual, conform Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12 - Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru producerea şi distribuţia apei potabile poate fi retrasă de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în următoarele cazuri:
a) dacă nu s-au respectat condiţiile impuse în autorizaţia sanitară de funcţionare;
b) dacă tehnologiile de tratare adoptate nu sunt adecvate și eficiente astfel încât să asigure calitatea corespunzătoare a apei produse;
c) în cazul nerespectării parametrilor de calitate ai apei potabile şi/sau a calendarului din programul de monitorizare a calităţii apei potabile, dacă se constată că aceste abateri s-au înregistrat într-un interval de 6 luni de la eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare sau vizei anuale.

B. PROCEDURA de notificare a apelor potabile îmbuteliate comercializate sub denumirea de apă de masă, altele decât apele minerale naturale, sau decât apele de izvor

Art. 1 Zonele de protecție a sursei de apă din care este produsă apa de masă trebuie să fie asigurate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 930/2005;
Art. 2 Apele destinate îmbutelierii ca apă de masă pot fi supuse următoarelor procedee de tratare selectivă pentru modificarea compoziției originale, în vederea încadrării acesteia în parametrii prevăzuti de Ordonanța Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman:
a) reducerea și/sau eliminarea gazelor dizolvate;
b) adăugarea de dioxid de carbon sau reîncorporarea dioxidului de carbon original prezent în sursa de apă;
c) reducerea și/sau eliminarea constituenților instabili, cum ar fi fierul, manganul, compușii sulfuroși și carbonații în exces în condiții normale de temperatură și presiune a echilibrului calciu-carbonat;
d) adăugarea de aer, oxigen sau ozon, cu condiția ca produșii rezultați din tratarea cu ozon să aibă o concentrație conformă cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023;
e) reducerea și/sau separarea elementelor prezente inițial în exces la concentrații maxime sau elemente la niveluri maxime de radioactivitate, conform Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă.
f) adăugarea de minerale înainte de îmbuteliere cu respectarea prevederilor legale din domeniu şi a valorilor parametrilor stabilite în Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023
g) tratare chimică (clorinare, ozonizare, carbonatare) sau fizică (tratare la temperatură înaltă, ionizare UV, filtrare) în vederea asigurării calității microbiologice, cu respectarea valorilor legiferate a eventualilor produşi de dezinfecţie rezultaţi în urma aplicării sistemului de tratare.
Art. 3 (1) Procedeele de tratare folosite și modificările aduse trebuie să nu schimbe caracteristicile fizico-chimice de bază și nici să nu compromită securitatea chimică, radiologică și microbiologică a apei ca produs finit;
(2) Producătorul de apă de masă trebuie să aibă implementat sistemul HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point/ Analiza riscurilor și a punctelor critice de control)

astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, pentru extragerea, îmbutelierea şi transportul apei de masă.

Art. 4 Calitatea apei de masă trebuie să corespundă cerințelor de calitate prevăzute în tabelele A1, B și C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și prevederilor Legii nr. 301/2015.

Art. 5. Monitorizarea operațională și monitorizarea de audit a calităţii apei de masă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente se vor face conform tabelelor 3 și 4 din prezentele norme;

Art. 6. Producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piaţă pentru prima dată a apei potabile îmbuteliate comercializată sub denumirea de apă de masă va depune la secretariatul INSP cererea de notificare a produsului, însoţită de dosarul de produs.

Art. 7. (1) Apele potabile îmbuteliate ca apă de masă, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, se notifică la Ministerul Sănătăţii, prin INSP.

(2) Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei de masă provenită din aceeași sursă.

Art. 8. Ministerul Sănătăţii organizează Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, şi administrează baza de date aferentă, aflată pe site-ul instituției.

Art. 9 In vederea notificării, producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piaţă pentru prima dată a apei imbuteliate ca apă de masă, depune la INSP formularul de notificare prevăzut în prezenta procedură, completat, împreună cu modelul de etichetă utilizat pentru produsul în cauză.

Art.10 Personalul din INSP responsabil cu activitatea de notificare a apelor potabile îmbuteliate, este desemnat prin decizie de către conducătorul instituţiei si are următoarele atribuţii:

a) evaluează conformitatea documentaţiei depuse cu prevederile prezentei proceduri şi transmite solicitantului, în termen de 72 de ore lucrătoare, formularul de confirmare a notificării, prevăzut în prezenta procedură de notificare;

b) asigură notificarea directă în baza de date aflată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Art. 11 - (1) Personalul din cadrul compartimentelor de control în sănătate publică ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, efectuează controlul conformităţii apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, în conformitate cu prevederile cap. IV din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) In vederea exercitării controlului pe piaţă al apelor potabile îmbuteliate producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piaţă pentru prima dată a produsului deţine la adresa indicată pe etichetă dosarul de produs conţinând documentele care atestă conformitatea produsului, asigurând accesul personalului menţionat la alin. (1) la acest dosar.

(3) In cazul constatării unor neconcordanţe cu reglementările legale în vigoare, Inspecţia Sanitară de Stat informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii care administrează Registrul apelor de masă îmbuteliate și INSP, în vederea anulării respectivei notificări din Registru.

Art. 12. Dosarul produsului supus notificării trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere de notificare şi înregistrare a produsului;
b) formular de notificare;
c) dovada înregistrării produsului sau a oricărei alte proceduri similare din ţara de origine pentru
produsele importate;
d) autorizaţie sanitară – eliberata de către Direcția de Sănătate Publică teritoriala pentru imbutelierea apei potabile ca apa de masă;
e) buletine de analiză corespunzatoare sursei si produsului finit pentru parametrii legiferati – eliberate
de către un laborator de analiză a apei înregistrat la Ministerul Sănătăţii;
f) studiu hidrogeologic pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara a sursei de apa întocmit de
către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, denumit în continuare INHGA, sau un alt elaborator atestat de Ministerul Apelor și Padurilor și aprobat de INHGA;
g) dovada privind instituirea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor conform studiului
menţionat la lit. f);
h) dovada implementării sistemului HACCP;
i) program de monitorizare a calității apei de masă avizat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
j) eticheta produsului în conformitate cu legislaţia în vigoare, în format electronic şi tipărit. In situația
în care apa de masă îmbuteliată a fost supusă unui procedeu de tratare care îi modifică compoziția originală sau în care a fost adăugat dioxid de carbon, trebuie să apară pe etichetă sintagma "tratată" lângă numele produsului de pe eticheta principală; modificarea rezultată în urma tratamentului trebuie să fie declarată pe etichetă;
k) schema fluxului tehnologic;
l) orice alt document necesar evaluarii corecte a produsului supus notificarii, solicitat de personalul
care efectuează notificarea produsului.

Art. 13. (1) Cererea de notificare şi înregistrare a produsului este documentul prin care producătorii, importatorii sau responsabilii cu punerea pe piaţă pentru prima dată a apelor de masă îmbuteliate solicită în scris înregistrarea produsului în Registrul apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât cele de izvor. Aceasta conţine:
a) datele de identificare a producătorului/importatorului sau responsabilului cu punerea pe piaţă (persoanei fizice/juridice) care solicită notificarea: numele, adresa, telefon, fax;
b) denumirea comercială a produsului;
c) compoziţia produsului conform buletinelor de analiză fizico-chimice;
d) copia etichetei produsului.
(2) Importatorul sau persoana responsabilă cu punerea pe piață pentru prima dată a produsului va prezenta dovada înregistrării din țara de origine sau a oricarei alte proceduri similare.

Art. 14 Formularul de notificare va conţine:

a) datele persoanei fizice/juridice care solicită notificarea: numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare în registrul comerţului;
b) denumirea comercială a produsului;
c) tipul de apă de masă îmbuteliată: carbogazoasă sau necarbogazoasă;
d) tipul sursei (sursă subterană sau sursă de suprafaţă) şi denumirea sursei;
e) informaţii privind compoziţia produsului, respectiv informaţii referitoare la calitatea apei;
f) copia etichetei în format electronic/pe hârite într-o formă lizibilă;
g) data întocmirii.

Art. 15. În urma evaluării dosarului de produs, INSP va elibera Formularul de confirmare a notificării conform modelului prevăzut în Anexa la prezenta procedură

Anexa
la procedura de notificare a apelor potabile îmbuteliate comercializate sub denumirea de apă de masă

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

FORMULAR DE CONFIRMARE A NOTIFICĂRII
în Registrul apelor potabile îmbuteliate de masă, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

Notificare nr….. din …..

1.Datele de identificare a societății comerciale/persoanei juridice care a solicitat notificarea (numele şi prenumele reprezentantului legal, adresa societății, telefon, fax, e-mail, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului):
.....
2.Denumirea comercială a produsului:
.....
3.Tipul de apă de masă îmbuteliată:
.....
4.Denumirea și tipul sursei:
.....
5.Informații produs:
.....
6.Notificarea primită în data de: ..../..../....

Director General/Director/ Medic Şef,

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

MONITORUL OFICIAL

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări.

5 948493 558774

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 bis/18.X.2023 conține 60 de pagini. Prețul: 60 lei **ISSN** 1453—4495

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.